



- 1- Zawór odcinający DN15(1/2")
- 2- Filtr siatkowy DN15(1/2") typ FS
- 3- Zawór DN15 (1/2") TYP SAFE-LOCK
- 4- Ciepłomierz modułem radiowym

Podłączenie G3/4; Pz zapyw nom. qp [m³/h]=0,6

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA					
ul. Żuzanny 13/1, 71-032 Szczecin artop@artop.szczecin.pl					
TYTUŁ RYSUNKU		ROZWINIĘCIE			
TEMAT		INSTALACJI GRZEWCZEJ BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO			
ADRES		ul. Emilii Plater dz. nr 476,477,478, obręb 0021 72-500 Międzyzdroje			
PROJEKTOWAŁ: dr inż. Adam Krupski ZAP/0072/P/OOS/06 specj. instalacyjna		PODPIS		Branża	Data
SPRAWDZIŁA: mgr inż. Agnieszka Chłocka ZAP/0222/P/WOS/10 specj. instalacyjna				SANITARYNA	X.2024
specj. instalacji na OFRACOWAŁA				Skala	nr rys
mgr inż. Alicja Strachowska				1:100	S13