



## ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF-1.2

skala 1:50

### UWAGI:

- Płyta fundamentowa PF-1.1 gr.80cm monolityczna żelbetowa wylwana na miejscu budowy z betonu klasy C30/37 (B37), zbrojona stalą klasy A-IIIIN (BSt500). Przyjęto otulinę a=3,0cm, a=3,5cm, a=4,0cm;
- Zakład prętów min. 90cm;
- Układ zbrojenia rozpatrywać z układem zbrojenia elementów dochodzących
- Otwory w stropie żelbetowym rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury i projektami branżowymi;
- W miejscu ścian żelbetowych wypuścić pręty startowe zgodnie z rysunkami szczegółów żelbetowych.
- Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie;

MIEJSCE OPARCIA ŚCIAN ŻELBETOWYCH NA PŁYTCIE WYPUŚCIĆ ZBROJNIĘ STARTOWE. ILOŚĆ, ŚREDNICE I UKŁAD PRĘTÓW USTALIĆ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH.

MIEJSCE OPARCIA SŁUPÓW I TRZPIENI ŻELBETOWYCH NA PŁYTCIE WYPUŚCIĆ ZBROJNIĘ STARTOWE. ILOŚĆ, ŚREDNICE I UKŁAD PRĘTÓW USTALIĆ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH.

KIERUNEK ZBROJENIA GŁÓWNEGO

KIERUNEK ZBROJENIA DRUGORZĘDNEGO

ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY

Zagięcia zbrojenia podano w osiach prętów

BETON C30/37 (B37)  
klasa ekspozycji: XC2; XA1; XD1  
STAL KLASY A-IIIIN (BSt500s)  
OTULINY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ  
dolna 4,0cm; boczna 3,5cm  
górna 3,0cm

<b>ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin <a href="mailto:artop@artop.szczecin.pl">artop@artop.szczecin.pl</a>			
TYTUŁ RYSUNKU	<b>ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUND. PF-1.2</b>		
TEMAT	<b>BUDWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO</b>		
ADRES	<b>ul. Emilii Plater dz. nr 476,477,478, obręb 0021 72-500 Miedzyzdroje</b>		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTOWAŁ	PODPIS	Branża	Data
mgr inż. <b>M. Fert</b> Nr uprawnień 116/Sz/2002		KONSTRUKCJA	<b>IX.2024</b>
SPRAWDZIŁ			
mgr inż. <b>T. Łuczak</b> Nr uprawnień ZAPPROJ010POCK003		Skala	Nr rys.
OPRACOWAŁ			
mgr inż. P. Pancyk		<b>1:50</b>	<b>1.4</b>
mgr inż. A. Andruch			