

PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500

Pompa ciepła typu powietrze/woda
Moc grzewcza (EN14511) przy A-7/W35 1-5,6kW; 2-10,6kW
Moc grzewcza w punkcie biwalencyjnym 10,6 kW
COP pompy ciepła w punkcie biwalencyjnym 3,02
Wymiary urządzenia wys. x szer. x dł. mm 1650 x 910 x 750;
Masa 295kg; 3~/N/PE 400 V (50 Hz) / C13 A / A
Poziom mocy akustycznej według EN 12102 5
Tryb normalny / tryb obniżony 58 (57) / 57 (56) dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 10 m (strona wydmuchu)
Tryb normalny / tryb obniżony 30 (28) / 28 (27) dB(A)
Natężenie przepływu powietrza
Tryb normalny / tryb obniżony 5500 / 3200m³/h

AGREGAT CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW1
Qg=13,2kW
WYKONAĆ KONSTRUKCJĘ NA POTRZEBY MONTAŻU JEDNOSTKI
0,3m nad ziemią

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ MOS W OŚNIE LUBUSKIM PLAN SYTUACYJNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PODPIS/DATA	
ATELIER XXI 70-535 SZCZECIN UL. OSIEK 1/4 T/F 48914643763 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl		
PROJEKTANT	mgr inż. BOGNA TOMASZEWSKA upr. proj. 92/Sz/2002	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MONIKA KOMAR-NITKOWSKA upr. proj. ZAP/0096/PBS/23	
OBIEKT/ADRES:		
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII UL. RZEPIŃSKIEJ 8, 69-220 OŚNO LUBUSKIE DZ. NR 774/11 OBRĘB: 0229 MIASTO OŚNO LUBUSKIE		
INWESTOR:		
POWIAT SŁUBICKI 69-100 SŁUBICE UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 20		
RYSUNEK:		
ZAGOSPODAROWANIE TERENU.		
FAZA:	BRANŻA:	
P.T.	SANITARNA	
SKALA:	MIEJSCE/DATA:	NR RYS.:
1:500	Szczecin, 07.2025	S.01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Niniejszy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następnymi
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)