


SZAFKA POMIARU
ADMINISTRACJI
SP-AD

SZAFKA GŁÓWNEGO
ROZŁĄCZNIKA ZASILANIA
DLA CELÓW P.POŻ.
WG



UWAGI:

- obudowy licznikowe przystosowane do zabudowy zamków "TAURON DYSTRYBUCJA"
- zabezpieczenia zalicznikowe montować w skrzynkach przystosowanych do plombowania
- w szafkach z licznikami i zabezpieczeniami zalicznikowymi wykonać drzwiczki rewizyjne zamykane na klucz

- SL - skrzynka 266x820x245mm IP54 II klasa ochronności termoutwardzalna samogasnąca z fundamentem prefabr.
- TL-3F - podstawa montażowa dla licznika 3-faz.
- FW - rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 160A rozm. "000"
- O4 - obudowa 4-modułowa przystosowana do plombowania
- FZ - wyłącznik instalacyjny 3-bieg. z członem przeciążeniowym, bez członu zwarcowego
- ZN - zacisk N
- DR - drzwiczki rewizyjne 11 x 9cm
- RA - rozłącznik zasilania tablicy administracji 63A z wyzwalaczem wzrostowym 230V
- RW - rozłącznik windy 40A z wyzwalaczem wzrostowym 230V
- F1 - zabezpieczenie windy 25A (zweryfikować zgodnie z dokumentacją dźwigu)
- F2 - zabezpieczenie przełącznika faz
- PC - przekaźnik czasowy dla zwłoki wyłączenia windy (nastawa 3 min.)
- PEF - automatyczny przełącznik faz

NAZWA:		BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, PARKINGU I WIATY NA ODPADY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DZIAŁKI NR EWID. 48, 49 OBRĘB 39 INWESTOR: ZGM TBS CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. UL. POW 24, 42-200 CZĘSTOCHOWA							
BIURO ARCHITEKTONICZNE:		ARCHITEKTONIKA				ARCHITEKTONIKA Witold Rudecki ul. ORKANA 84d, 42-200 CZĘSTOCHOWA 0 34 361 44 51 / +48 604 088 350 email: witold.rudecki@architekonika.eu			
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	PODPIS	FAZA	BRANŻA	DATA			
PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Cieplak +48 503 745 407		22/02		PROJEKT TECHNICZNY	ELEKTRYCZNA	06.2023			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Artur Wieczorek		SLK/4125/ PWOE/12							
NAZWA RYS.					SKALA				
Widok szafki pomiaru administracji SP-AD i szafki głównego rozłącznika zasilania dla celów p.poż. WG.					1:10				
					NR RYS. E-12				