

WYKAZ ARKUSZY:

01/02	Rozdzielnica obiektowa <div></div> Strona tytułowa
02/02	Rozdzielnica obiektowa <div></div> Schemat strukturalny

Układ sieci: TN–S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowy urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

UWAGI:

Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilić należy z przed wyłączników oświetlniowych

- 1P...
- 2P...
- licznik energii elektrycznej
- analizator sieci

- 1S...
- 2S...
- 3S...
- 4S...
- zegar sterujący programowalny
- łącznik zmierzchowy
- automat schodowy
- czujnik ruchu

- T...
- 1G...
- 2G...
- C...
- L...
- transformator mocy SN/nn
- generator a.c. (agregat prądotwórczy)
- zasilacz awaryjny UPS
- bateria kondensatorów
- dławik kompensacyjny

-
-
-
- obudowa rozdzielnicy
- — — — — — —
- element obcy
- (zainstalowany poza rozdzielnicą)

UWAGA:
W rozdzielnicy przewidzieć należy 20% rezerwy

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

- 1Q...
- 2Q...
- 3Q...
- wyłącznik mocy
- rozłącznik mocy
- rozłącznik główny, izolacyjny

- E...
- lampka kontrolna

- F...
- 1F...
- podstawa bezpiecznikowa
- rozłącznik bezpiecznikowy

- 2F...
- 3F...
- 4F...
- 5F...
- Fl...
- wyłącznik nadprądowy
- wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym
- wyłącznik silnikowy
- ogranicznik mocy
- wyłącznik różnicowoprądowy

- K...
- KM...
- KT...
- KP...
- stycznik instalacyjny
- przekaźnik impulsowy
- przekaźnik czasowy
- przekaźnik pomocniczy

- 1T...
- 2T...
- 3T...
- 4T...
- 5T...
- 6T...
- transformator bezpieczeństwa
- przekładnik prądowy
- prostownik
- falownik
- przekształtnik d.c./a.c.
- przekształtnik a.c./a.c.

„REWITALIZACJA PARKU „JARMOŁÓWKA” WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I POZOSTAŁEJ CZĘŚCI DZIAŁKI”
W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJA PARKU RYKI –
JARMOŁÓWKA.

SCHEMAT-RE

DANE
INWESTORA: **GINA RYKI**
ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

ADRES
BUDOWY: **08-500 Ryki, Plac Wolności
dz. nr 4196, 4197**

PROJEKTOWAŁ:
**mgr Inż. Marcin
Glinka**

SLK/9475/PWBE/21
Spec.inst. elektryczne

PODPIS:

INST.
ELEKTRYCZNE

SPRAWDZIŁ:
**mgr Inż. Łukasz
Mazurek**

SLK/9713/PWBE/21
Spec.inst. elektryczne

PODPIS:

INST.
ELEKTRYCZNE

C:\Users\Dominika\Desktop\PLIKSTARTOWYNOJS-nagłówek1-482985.jpg