

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Wymiary grzejników [mm]	Przyjęta moc grzejnika [W]	Ilość
1	Komunikacja	1600x500 C22	2469	2
2	Sala konferencyjna	1200x500 C22	1852	3
3	Łazienka dla NPS	600x300 C22	657	1
4	WC	600x300 C22	657	1
5	Szatnia	1000x500 C22	1543	1
6	Umywalnia	900x720 C22	1653	1
7	Szatnia	1000x500 C22	1543	1
8	Szatnia	1000x500 C22	1543	1
9	Umywalnia	900x720 C22	1653	1
10	Szatnia	1000x500 C22	1543	1
11	Sala do ćwiczeń	1200x500 C22	1852	6
12	Sala do ćwiczeń	-	Nagrzewnice	-
13	Pokój dla nauczycieli z aneksem	1120x500 C22	1728	1
14	Pokój dla nauczycieli	1120x500 C22	1728	1
15	Magazyn sprzętu sportowego	1120x500 C22	1728	1
16	Pomieszczenie porządkowe	520x500 C22	802	1
17	Pomieszczenie techniczne	-	-	-
18	Przedsionek	-	-	-
19	Hala sportowa	3000x900 C33	9780	6
20	WC	920x500 C33	1420	1
21	Szatnia ogólna	-	-	-
22	Magazyn sprzętu sportowego	-	-	-
23	Łazienka dla nauczycieli	520x500 C22	802	1
24	WC	920x500 C22	1420	1
25	Komunikacja	3000x900 C33	9780	4

W sanitariatach grzejniki w wykonaniu ocynkowanym.