PRZEBUDOWA I REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 ZLOKALIZOWANEJ PRZY ULICY SĄDOWEJ 9 W LUBLIŃCU

SKALA 1 : 50
1 cm - 0.5m
0.0 1.0m 2.0m 3.0m 4.0m 5.0m

rura spustowa Ø110

19 +16°C
3000 x 900 9780W ×6

11 +16°C
1200 x 500 1852W ×6

12 +16°C
Nagrzewnica wodna 13,00 kW

10 +24°C
1000 x 500 1543W

9 +24°C
900 x 720 1853W

8 +24°C
1000 x 500 1543W

7 +24°C
1000 x 500 1543W

6 +24°C
900 x 720 1853W

5 +24°C
1000 x 500 1543W

18
17
15 +20°C
14 +20°C
13 +20°C
16 +20°C
520 x 500 862W
1120 x 500 1728W ×3
1600 x 500 2469W ×3

Hydrant wewnętrzny DN25

Nagrzewnica wodna 24,00 kW

Rozdzielacz podpionowy 4-odejściowy
Obudowa metalowa, z drzwiczkami

Pas oddzielenia przeciwpożarowego 4,0 m
Wełna mineralna gr. 15 cm λ=0,031 W/mK

4 +20°C
600 x 300 657W

3 +24°C
600 x 300 657W

WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ŁĄCZNIK DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ

1 +16°C

2

1000 x 500 1543W ×3

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Pas oddzielenia przeciwpożarowego 4,0 m
Wełna mineralna gr. 15 cm λ=0,031 W/mK

22 +16°C
23 +24°C
24 +20°C
25 +16°C
21 +16°C
20 +20°C
8×24 15,5 ×2
920 x 500 1420W ×2
520 x 500 862W
1600 x 500 9780W ×4

GMINA LUBLINIEC
UL. PADEREWSKIEGO 5
42-700 LUBLINIEC

PRZEBUDOWA I REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 ZLOKALIZOWANEJ PRZY ULICY SĄDOWEJ 9 W LUBLIŃCU

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA
MGR INŻ. ŁUKASZ WIŚNIEWSKI
UL. SIWA 7
86-302 MOKRE

NAZWA RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA OGRZEWANIA
FAZA: PROJEKTOWA
SKALA: 1:50
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
KONIEC PROJEKTU BUD.: PROJEKT WYKONAWCZY
DATA:
NUMER RYSUNKU: 3-04

FUNKCJA		PODPIS
PROJEKTANT	BRANŻA: SANITARNA	
SPRAWDZAJĄCY	BRANŻA: SANITARNA	
KIEROWNIK OPRACOWAŁ	BRANŻA: SANITARNA	mgr inż. ŁUKASZ WIŚNIEWSKI