


OZNACZENIA	
	maszt odgromowy wys. 1,0m
	złącze odgromowe uniwersalne (połączenie skręcane)
	ściana zewnętrzna budynku
	krawędź dachu / wykusz okienny
	drut FeZn ϕ 8mm / płaskownik FeZn 30x4mm
	złącze kontrolne (zacisk probierczy dwusrubowy)

<div>nazwa inwestycji</div> TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OEID ŚPN POPRZECZ JEGO REMONT POLEGAJĄCY NA OCIEPLENIU BUDYNKU WRAZ Z REMONTEM DACHU			
<div>nazwa projektu</div> REMONT POLEGAJĄCY NA OCIEPLENIU BUDYNKU WRAZ REMONTEM DACHU BUDYNKU OŚRODKA EDUKACJI I DYREKCJI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO			
<div>inwestor</div> ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY SUCHEDNIOWSKA 4, 26-010 BODZENTYN			
<div>adres inwestycji</div> 26-010 BODZENTYN, UL. SUCHEDNIOWSKA 4			
<div>jednostka projektowa</div> <div></div> NEOEnergetyka Sp. z o.o. 02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 15A www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330 NIP: 5223058499			
<div>sprawdzał</div> mgr inż. Łukasz Babiloński upr. bud. LUB/0213/P00E/06			
<div>opracował</div>			
<div>tytuł rysunku</div> PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT DACHU			
<div>branża</div> inst. elektryczne	<div>skala</div> 1:200	<div>data</div> 07.2024	<div>nr rys.</div> E-01