Projektowana sekcja chłodnicy typ MODULAR-BD-6(50)-R (C 63750/25), do centrali (C 31719), o mocy 55,6 kW, wydatek 14500 m³/h, opory przepływu czynnika 40,34 kPa

Armatura przyłączeniowa wg schematu nr 2

67 x 1,5
55600 W

108 x 2,0
109200 W

108 x 2,0
109200 W

Proj. wpięcie w istniejący obieg wody lodowej

+17,46 +17,32 +17,00 +17,45 +17,32 +17,00 +17,4

H pom.=454cm

+13,00

EI 120

-zawór odcinający
-zawór zwrotny
-pompa obiegowa Grundfos TP 50-180/2 A-F-A-BQQE-FW1
-zawór odcinający

Proj. zadaszenie

-zawór równoważący IMI STAF DN65-2 + izolacja

Rurociągi wyprowadzić na dach. Przejście przez ścianę wykonać w rurze osłonowej.

Dalsze prowadzenie wg rys. WL.02

Czujnik naścienny pomiaru temperatury PT-1000, dostarczany przez prod. Flowair, montaż na ścianie zewnątrznej

Schemat nr 2: Podłączenie chłodnicy w centrali wentylacyjnej nr 5



Centrala nr 5
Qchł = 55,6 kW

- średnice rur zgodnie z rzutem dachu
- odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym
- zawór odcinający=średnica rurociągu
- termometr
- kompensator wydłużeń termicznych
- manometr
- spust wody, DN15

1 Zawór odcinający
2 Zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia AB-QM DN32

UWAGA:
Nowoprojektowane urządzenia oraz sterownik podłączyć do istniejącego w obiekcie systemu BMS.

Legenda:

-zasilanie i powrót instalacji wody lodowej

WL.01 *- pion instalacji chłodniczej zasilającej klimakonwektory*

Instalacje wody lodowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych zaciskanych np. firmy KAN-therm Steel i prowadzić wierzchem po żelbetowej belce. Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie (izolacja wg części opisowej).

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociągów zachować zasady samokompensacji przewodów - należy zastosować kompensatory oraz właściwego montażu uchwytów stałych i przesuwnych.

Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami projektów branżowych. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami sztuki budowlanej i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą. Wszystkie zastosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

TEDIMEX Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 97A tel: 609-515-122
87-100 Toruń piotr.karwowski@tedimex.com.pl

ETAP: PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W TORUNIU

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

ADRES INWESTYCJI: ul. Gen. Berna 73-89, dz. nr 179/3, 180/1, 180/3, 179/6, 179/1, 178, ob. 2 i 207/2 ob. 6 87-100 Toruń

INWESTOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Gen. Berna 23/29 87-100 Toruń

TEMAT: Instalacja wody lodowej - rzut dachu

PROJEKTOWAL / PODPIS: mgr inż. Piotr Karwowski, upr. w spec. instalacyjnej, upr. nr KUP/0258/PWBS/19	NR RYS. WL.03
SPRAWDZIŁ / PODPIS: mgr inż. Joanna Worek, upr. w spec. instalacyjnej, upr. nr KUP/0075/PWBS/20	SKALA 1:100
OPRACOWAŁ / PODPIS: mgr inż. Agnieszka Podzińska	DATA 10.2025
	NR STRONY