



RZ.SP 3.20

RZĘDNA SPODU KORYTA

ZMIANA RZĘDNEJ KORYTA

UWAGA:
NALEŻY STOSOWAĆ KORYTKA I DRABINKI O WYSOKOŚCI h=60 mm I GRUBOŚCI ŚCIANKI 1mm, JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZAJ

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWICZE:
OBOK KORYTKA NALEŻY UKŁADAĆ PŁASKOWNIK FeZn 30x3mm
BĄDŹ STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM KORYT KABLOWYCH Z CERTYFIKATEM CIĄGŁOŚCI ELEKTRYCZNEJ.

| | | |
|--|------------|---------------------------------------|
| | GSW | GŁÓWNA SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWICZYCH |
| | SPW | LOKALKA SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWICZYCH |

| | | | |
|------------|---|------|----------------------|
| INWESTYCJA | Przebudowa Pawilonu rekreacyjno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, znajdujący się na terenie Parku Kultury w Powsinie przy ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa. | | |
| FAZA | Projekt techniczno-wykonawczy | | |
| BRANŻA | Instalacje elektryczne | | |
| NAZWA RYS. | Trasy kablowe Rzut - partner | NR | PAB-EL-E4.02 |
| SKALA | 1:100 | DATA | Warszawa, 05.05.2025 |