



Starosta Mrągowski  
ul. Królewiecka 60A  
11-700 Mrągowo

Mrągowo, 22 marca 2022 r.

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.1.43.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **wodociągowa  
kanalizacyjna**

|                                      |  |                        |   |
|--------------------------------------|--|------------------------|---|
| Lokalizacja obiektu                  | <b>Przepompownia ścieków P-3 przy ul. Wojska Polskiego 27a (obr. 06)</b>   |                        |   |
| Lista działek ewidencyjnych          | <b>Jednostka ew.</b><br>m. Mrągowo   | <b>Obręb ew.</b><br>06 | <b>Numery działek ewidencyjnych</b><br>124, 131/6, 131/13, 281/20, 282, 283/5 |
| Wnioskodawca                         | <b>Tomasz Włodarczyk</b> reprezentujący(a) podmiot<br><b>WT-PLAN Tomasz Włodarczyk</b> , NIP: <b>1230686160</b><br>Jodłowa 2, 05-555 Tarczyn |                        |   |
| Inwestor                             | <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie.</b><br><b>Oś. Mazurskie 1A; 11-700 Mrągowo</b>                                     |                        |   |
| Projektant                           | <b>Tomasz Włodarczyk</b><br>numer uprawnień: <b>MAZ/0218/POOS/07</b>   |                        |   |
| Data wpływu wniosku                  | <b>11 marca 2022 r.</b>  |                        |   |
| Data zakończenia narady              | <b>22 marca 2022 r.</b>  |                        |   |
| Przewodnicząca narady koordynacyjnej | <b>Jolanta Kalinowska-Koiszewska</b><br>Główny Specjalista - Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej  |                        |   |

### Lista uczestników narady koordynacyjnej

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | <i>Oznaczenie podmiotu:</i><br><b>Burmistrz Miasta Mrągowo</b>  | <i>Podmiot powiadomiony o<br/>naradzie drogą elektroniczną</i>                   |
|   | <i>Stanowisko/uwagi:</i><br><b>Nie wyrażono stanowiska</b>  |  |
| 2 | <i>Oznaczenie podmiotu:</i><br><b>Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Mrągowie</b>   | <i>Podmiot powiadomiony o<br/>naradzie drogą elektroniczną</i>                   |
|   | <i>Stanowisko/uwagi:</i><br><b>Nie wyrażono stanowiska</b>  |  |
| 3 | <i>Oznaczenie podmiotu:</i><br><b>Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie</b>  | <i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i><br><b>Jerzy Kuca</b>                      |
|   | <i>Stanowisko/uwagi:</i><br><b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b><br>uzgodnienie 83/2022 z uwagami, treść w załączniku<br><br><b>Do uwagi dodany został załącznik</b> | <i>Udział w naradzie z wykorzystaniem<br/>środków komunikacji elektronicznej</i> |
| 4 | <i>Oznaczenie podmiotu:</i><br><b>Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.</b>  | <i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i><br><b>Stanisław Skwarczyński</b>          |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p><i>Stanowisko/uwagi:</i><br/> <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b><br/> 1.O terminie rozpoczęcia prac powiadomić pisemnie MEC Sp. z o.o. w Mrągowie z podaniem danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za prowadzone prace (e-mail: biuro@mec.mragowo.pl , techniczny@mec.mragowo.pl ) .<br/> 2.Prace ziemne oraz przeciski w pobliżu podziemnych urządzeń ciepłowniczych poprzedzić ręcznymi próbnymi przekopami.<br/> 3. Przy wystąpieniu kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami ciepłowniczymi zachować normatywne wymogi poziome i pionowe.<br/> 4.Zbliżenia do sieci i miejsca kolizji z siecią ciepłowniczą przed zakryciem podlegają odbiorowi przez służby techniczne MEC Sp. z o. o. w Mrągowie. (tel. 89 741 6936, kom. 696 326 980) w celu sprawdzenia.<br/> 5.Wykonawca - Inwestor prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia rur oraz kabla monitorującego. Wszelkie naprawy uszkodzonych rur lub kabla będą wykonane na koszt Wykonawcy - Inwestora.</p>  | <p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p> |
| 5 | <p><i>Oznaczenie podmiotu:</i><br/> <b>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gazownia w Kętrzynie</b></p>  | <p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i><br/> <b>Lech Wiśniewski</b></p>           |
|   | <p><i>Stanowisko/uwagi:</i><br/> <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b><br/> 1. Rozpoczęcie robót zgłosić w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem<br/> 2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową na leży wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą dla terenu inwestycji Gazownię<br/> 3. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością w obrębie 1,5 mb po obu stronach od osi gazociągu<br/> 4. Skrzyżowania z gazociągiem/przyłączem przed zasypaniem zgłosić do odbioru w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni<br/> 5. Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej / projektowanej sieci gazowej zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2013 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. z 2013 r poz. 640”<br/> 6. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć we własnym staraniem i kosztem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem sieci gazowej ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez PSG sp. z o.o. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Pogotowie Gazowe nr tel. 992</p> | <p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p> |
| 6 | <p><i>Oznaczenie podmiotu:</i><br/> <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</b></p>   | <p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i><br/> <b>Paweł Stefanowicz</b></p>         |
|   | <p><i>Stanowisko/uwagi:</i><br/> <b>Projekt zaakceptowany</b></p>   | <p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p> |

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Tomasz Włodarczyk**.



Zeskanuj kod QR,  
aby zlokalizować  
wniosek na mapie

**Z up. Starosty**  
**Jolanta Kalinowska-Koiszewska**  
**Główny Specjalista - Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej**

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 22 marca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.

