

STAROSTA KALISKI

Plac w. Józefa 5

62-800 Kalisz

(nazwa organu, który przeprowadza naradę koordynacyjną)

GK.6630.126.2024

(znak sprawy)

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej z dnia:

2024-04-30

Przewodniczący narady:

Bartłomiej Niewiadomski

Kierownik Oddziału w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Sposób przeprowadzenia narady:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca

Consolis Biuro Usług Projektowych Tomasz Michalczak

GRODZISKO 36

63-300 Pleszew

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej

Zduny, gm. Opatówek

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej

Lp.	Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu
1	sieć elektroenergetyczna

PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp.	Nazwa podmiotu	Imię i nazwisko uczestnika Data	Stanowisko uczestnika
1	Energa - Operator S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu	Marek Tomczak 2024-04-23 12:30:41	<p>Przy wykonywaniu robót budowlanych w pobliżu linii kablowych redniego i niskiego napięcia należy spełnić następujące warunki:</p> <p>1.Podczas prac należy zachować wymagania zgodnie z obowiązującymi normami (m.in. PN-E-05100-1:1998 PN-EN 50423-1, SEP-E-003, SEP-E-004) i przepisami, między innymi w zakresie: obostrzeń, uziemienia oraz ochrony przeciwporażeniowej. Należy również uwzględnić przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.).</p> <p>2.Kolizje w miejscu skrzyżowania i zbliżenia projektowanej infrastruktury z istniejącymi elementami sieci elektroenergetycznej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz normami SEP.</p> <p>3.Prace w pobliżu istniejącej sieci elektroenergetycznej prowadzić ściśle z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wymogami PN. Nie naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej m.in. słupów, kabli, złacz, przepustów, uziemień itp. Prace w pobliżu tych elementów prowadzić ściśle z zachowaniem szczególnej ostrożności, w pobliżu kabli zaleca się wykonywanie przekopów próbnych, dodatkowo zaleca się także zabezpieczenie elementów sieci elektroenergetycznej przed kradzieżą lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np. wykopów).</p> <p>4.W przedmiotowym obszarze mogą znajdować się sieci elektroenergetyczne niebędące na majątku i w eksploatacji Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu np. sieć oświetleniowa spółki OUiD</p>

			<p>Sp. z o.o. , i w zwi zku z tym niniejszy projekt, nale y dodatkowo uzgodni z wla cicielami tych urz dze .</p> <p>5.Powy sze punkty dotycz tak e prac w pobli u elementu sieci elektroenergetycznej nieuwidoczniionych na mapie.</p> <p>6.Nie wyklucza si istnienia innych elementu sieci, ni widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizje z urz dzeniami elektroenergetycznymi nale y zgłasza w RD w celu uzgodnienia szczegolu i sposobu ich usuni cia.</p> <p>7.Cało prac wykona kosztem i staraniem Inwestora, a roboty ulegaj ce zakryciu, nale y zgłosi w RD w Kaliszu, do odbioru przed zasypaniem.</p> <p>8.Dla prac w pobli u kabli i linii SN, prowadzonych metod wykopu otwartego, Inwestor planowanej inwestycji winien wyst pi o zgod i ustalenie warunku czasowego wył czenia kabli i linii elektroenergetycznej na okres budowy. W sprawie wył czenia linii o napi ciu znamionowym do 15kV wnioski nale y przesła do Rejonu Dystrybucji w Kaliszu. Inwestor winien liczy si z poniesieniem kosztu wył czenia istniej cych urz dze elektroenergetycznych.</p> <p>9.Spełnienie wy ej podanych wymaga ogranicza, ale nie eliminuje całkowicie zagro enia wynikaj ce go z lokalizacji i budowy obiektu w pobli u linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, a ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne szkody powstałe na projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami linii. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych b d w cało ci obci a Wykonawc lub Inwestora przedmiotowego zadania.</p> <p>10.W przypadku braku mo liwo ci spełnienia ww. wymaga lub wyst pienia innych kolizji, nale y przerwa prowadzone prace, a Inwestor planowanej inwestycji winien wyst pi do Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu o ustalenie warunku przebudowy sieci elektroenergetycznej na odcinku, na którym koliduje z ni projektowany obiekt. Inwestor winien liczy si z poniesieniem kosztu przebudowy istniej cych elementu sieci elektroenergetycznej, z którymi kolidowałaby planowana przez niego inwestycja.</p> <p>11.Powiadomi RD w Kaliszu o terminie rozpocz cia robót.</p>
2	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu	Cezary Gryszel 2024-04-23 12:36:42	<p>UWAGA GAZ!!Szczegolu lokalizacji (przebieg i gł boko) sieci gazowej/przył czy nale y ustali w terenie na podstawie r cznych przekopu próbnych, w miejscach zbli e /skrzy owa do sieci gazowej zachowa odległo ci zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunku technicznych, jakim powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nale y podejmowa działa mog cych spowodowa uszkodzenie sieci gazowej. Wykopy w strefie kontrolowanej wykonywa r cznie. Roboty prowadzone w obr bie naszych sieci Wykonawca zobowi zany jest zgłosi w terminie 14 dni przed rozpocz ciem robót do Gazowni w Kaliszu ul. Majkowska 9, tel. (062) 7685600, e-mail : gazownia.kalisz@psgaz.pl . Regulacja wysoko ci armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.</p>
3	Operator Gazoci gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Poznaniu	Janusz Wesołowski 2024-04-23 12:19:19	brak uwag
4	NETIA S.A. Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Ostrowie Wielkopolskim	Jerzy Urbas 2024-04-25 06:57:18	brak uwag
5	PKP TELKOL sp. z o. o. Region Pozna	Tomasz Grupa 2024-04-25 07:13:45	brak uwag

6	Multimedia Polska S.A	Tomasz Czapli ski 2024-04-23 13:37:35	brak uwag
7	O wietlenie Uliczne i Drogowe sp z o.o	Grzegorz Wierny 2024-04-25 07:08:45	brak uwag
8	PKP Energetyka - Obsługa Sp. z o. o.	Andrzej Lisik 2024-04-26 12:18:49	brak uwag
9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu	Grzegorz Figiel 2024-04-24 13:33:47	brak uwag
10	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej	Waldemar Jakubowski 2024-04-23 14:38:09	brak uwag
11	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Dróg Powiatowych	Renata Kołaci ska 2024-04-23 13:40:14	brak uwag
12	TK Telekom spółka z o. o.	Roman Wolniak 2024-04-23 12:35:15	brak uwag

PODMIOTY ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY

Lp.	Nazwa podmiotu
1	Fiberhost S.A.
2	Wielkopolska Sie Szerokopasmowa S.A.
3	Orange Polska Hurt Zarz dzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarz dzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta Łód
4	PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
5	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Kaliszu
6	Pa stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarz d Zlewni w Kaliszu
7	Burmistrz Gminy Ko minek
8	Burmistrz Miasta i Gminy Opatówek
9	Burmistrz Stawiszyna
10	Wójt Gminy Blizanów
11	Wójt Gminy Brzeziny
12	Wójt Gminy Ceków Kolonia
13	Wójt Gminy Godziesze Wielkie
14	Wójt Gminy Lisków
15	Wójt Gminy Mycielin
16	Wójt Gminy Szczytniki
17	Wójt Gminy elazków
18	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Le nictwa
19	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Gospodarowania Mieniem
20	Pa stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Pleszewie
21	NETCOM Computers - Robert Opieli ski
22	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łód Rejon Energetyczny Sieradz