2 etap-projektowany

R 4
Pi=48,50/Pz=35,31kW
rys. nr 4

R 3
Pi=41,20/Pz=26,70kW
rys. nr 12

R2
Pi=35,40/Pz=22,22kW
rys. nr 2.1-2.3

N2XH-J 5x16mm2

N2XH-J 5x16mm2

N2XH-J 5x25mm2

R1
rys. nr 1.1-1.3
Pi=179,00/Pz=100,00kW

N2XH-J 5x35mm2

R 5
Pi=62,00/Pz=43,00kW

N2XH 5x/1x70/ mm2

Pi=179,00/Pz=100,00
PWP
PWP/UW
180A 4P

HDGS 5x1,5mm2 PH90
HDGS 2x1,5mm2 PH90

PWP/UU
PWP/US

ZŁĄCZE POMIAROWE ENERGETYKI

N2XH 5x/1x70/ mm2

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
Komplet aparatów atestowany

PWP/UW — ELEMENT WYKONAWCZY
rozłącznik 180A z cewką wybijak. wzrost.

PWP/UU — ELEMENT URUCHAMIAJĄCY

PWP/US — ELEMENT SYGNALIZUJĄCY

Nazwa i adres obiektu: PT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY(kat. IX) m. Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64, jedn. ewid.100602_2 Andrespol dz. nr ewid. 256/3, obr. 09			Nr strony
Imię i nazwisko:		Nr uprawnień	podpis
Projektant:	tech.Andrzej Goszczyński	372/94/WŁ	
Projektant sprawdz.:	inż. Piotr Pietrzak	107/00/WŁ	
Opracowanie:			
specjalność i branża	Instal. elelktr.	Data: **luty 2023**	
Skala: –	Treść rysunku: SCHEMAT ZASILANIA		Rysunek E–0