

Urząd Gminy Andrespol  
ul. Rokicińska 126  
95-020 Andrespol

### Warunki techniczne Nr 110/23

- przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego na terenie posesji nr 64 przy ul. Tuszyńskiej, działka nr 256/3 obr. 0009 w miejscowości Wiśniowa Góra.

Właściciel nieruchomości Pani Jadwiga Piękoś zgodnie z posiadanym prawem do dysponowania nieruchomością potwierdzonym w KW LD1M/00097357/7.

#### 1. Zakres przebudowy:

- zezwalamy na przebudowę istniejącego odcinka instalacji wodociągowej zew. DN32 (zasilającej obecnie węzeł sanitarny na parterze) zasilanej z przyłącza DN50 prowadzonego z wodociągu DN110 w ulicy Piekarniczej, przebudowywane przyłącze będzie docelowo zasilać hydrant DN25 w Sali widowiskowej, projektowany odcinek zewnętrznej instalacji DN50 poprowadzony będzie w nowej lokalizacji (obecny odcinek DN32 do likwidacji – sposób likwidacji ustalić z ZGK),  
- ZGK przed przebudową dokona niezbędnych operacji na sieci, w tym celu należy powiadomić o planowanych pracach z wyprzedzeniem dwu dni roboczych. Przewidywane ciśnienie w miejscu włączenia 0,36-0,38MPa. Przewidywane zaopatrzenie w wodę z przyłącza, ok 5m<sup>3</sup>/miesięcznie.

#### 2. Cel dostarczenia wody:

- budownictwo mieszkaniowe

#### 3. Ogólne warunki techniczne podłączenia związane z budową/przebudową przyłącza wodociągowego:

- do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD, na całej długości i głębokości (30÷40 cm) od poziomu terenu przyłącze oznakować polietylenową taśmą ostrzegawczą z wkładką niebiesko-białą dla przewodów wodociągowych, na przyłączy zamontować zasuwę ziemną miękkouszczelnianą na terenie Inwestora. Przyłącze powinno być zagłębione minimum 1,4m od poziomu gruntu. Zestaw wodomierza głównego powinien być zlokalizowany w pierwszym (licząc od strony wodociągu) wydzielonym, oświetlonym pomieszczeniu gospodarczym o wysokości min. 1,8 m, w piwnicy lub na parterze budynku, w łatwo dostępnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób nie powołanych i zaczynać się nie dalej niż 1.0m od ściany zewnętrznej budynku. W przypadku braku takiego pomieszczenia należy zastosować studzienkę wodomierzową szczelną Dn 1000 zlokalizowaną na terenie w odległości 2,0-2,5m od linii regulacyjnej

posesji, studnia ma posiadać stopnie złazowe, wentylację i bagienko. Wodomierz musi być zamontowany w konsoli. Przewidzieć zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci wynikające z normy PN – EN 1717: 2003 (zawór antyskażeniowy). W odniesieniu do stosowanych materiałów należy zapewnić zgodność z wymogami n/w ustaw oraz aktów wykonawczych do nich: Ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881) oraz: Ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2087 z późn. zmianami) lokalne źródło wody (o ile występuje) nie może być połączone z instalacją zasilaną z wodociągu gminnego.

4. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia

- projektu na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zatwierdzonej TOR jeśli zachodzi potrzeba wejścia w pas drogowy.

5. Włączenie do sieci wodociągowej przyłącza.

- może być wykonane przez właściciela sieci wodociągowej tj. ZGK w Andrespolu lub przez wykonawcę przyłącza tylko w obecności upoważnionego pracownika ZGK w Andrespolu (Wiśniowa Góra, ul. Piekarnicza 6/10 tel. 42 213 24 57 wew.3).

6. Włączenie do sieci wodociągowej można.

- wykonać po dokonaniu odbioru w stanie odkrytym przez upoważnionego pracownika ZGK i po zawarciu Umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

7. Do zawarcia Umowy niezbędny jest do wglądu dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością:

- oraz dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- oraz dostarczenie protokołu odbioru przyłącza podpisany przez Inwestora, Inspektora ZGK i Wykonawcę.

8. Wybudowane przyłącze będzie stanowiło własność Inwestora i nie może naruszać praw osób trzecich.

Inne uwagi: - o przystąpieniu do robót związanych z budową przyłącza należy powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej tel.nr 42 213 24 57 wew. 3 lub 535 526 367.

Specjalista ds. wod-kan ZGK Andrespol

spec. ds. wod-kan  
mgr inż. Marcin Kaczmarczyk  
upr. bud. LOD/0989/QW.OS/0...

**Zakład Gospodarki Komunalnej**  
w Andrespolu  
z siedzibą w Wiśniowej Górze  
95-022 Wiśniowa Góra, ul. Piekarnicza 6/10  
tel. 21-32-457; 21-32-406  
Regon 470679401 NIP 728-10-13-770