

Od: Dział Dokumentacji Energetycznej

Do: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno

Znak: RG/2MMD/AK/U/24/ 2023

Grudziądz, dnia 13.01.2023 r.

Dot. uzgodnienia sprawy nr GKN.E.6630.3.2023.

1. Pod względem uzbrojenia energetycznego uzgodniono bez uwag.
2. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)
3. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów oraz prowadzić robót sprzętem mechanicznym.
4. W przypadkach uszkodzeń lub awarii istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV podczas budowy odcinka projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej w ramach planowanej budowy rowu i wylotu ścieków na obszarze działek nr 85 i 86/3 w m. Kamlarki gm. Lisewo, koszty napraw i poniesione straty jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Grudziądzu będące efektem tych uszkodzeń w trakcie wykonywania robót pokrywa ich wykonawca.
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych w obrębie inwestycji urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o, których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
6. Uzgodnienie ważne do dnia 13.01.2025 roku.

Z poważaniem:
Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej
Grzegorz SzumotaK/O: 2MMD-a/a
Sprawę prowadzi: Adam Krajewicz
tel. (056) 470 62 92T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruńoperator.torun@energa.pl
energa-operator.plSąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł