


NR	FUNKCJA POMIESZCZENIA
3/1	KOMUNIKACJA
3/2	PUNKT
3/3	PUNKT

- UWAGI:
1. Instalacje wykonać przewodami układanymi p/t .
 2. W miarę możliwości, po pozytywnej ocenie stanu technicznego, należy wykorzystać oprzewodowanie oraz osprzęt istniejący.
 3. Ochrona od porażeń - samoczynne wyłączanie zasilania.

- OPRAWY OŚWIETLENIOWE
- 1 BEE LIGHT DAISYR P PLX MW WH IP20/44 840 36-41-48 595
 - 2 CEAG Notlichtsysteme GmbH Roundtech MR SEO ATF 200 MNM 1H

PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY PEL



Szybkie, samoczynne wyłączanie zasilania
Układ sieci TN-C/TN-CS



KRZYSZTOF GRZEGORZEWSKI
ARCHITEKT
Ul. Nadbrzeżna 17/86 66-400 Gorzów Wlkp.
tel/fax (095) 736 36 46 gsm 608 36 22 21
mail: grzegorzewski@jkg.pl www: jkg.pl

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA
FUNKCJĘ BIUROWĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJ.,
JEDN. EWD. STRZELCE KRAJEŃSKIE, UL. GORZOWSKA 38,
DZIAŁKA NR EWD. 472, OBR. 0017 STRZELCE KRAJEŃSKIE

STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Poddasze
NR RYSUNKU E2	SKALA 1:100
NR PROJEKTU	DATA 09.12.2024
PROJEKTANT	inż. Lech Misiorny upr. do proj. w zakresie pełnym w specjalności instalacje elektryczne nr 1977/Gw LBS/IE/2293/01