



**PROTOKÓŁ Z WIZJI POMIESZCZENIA**  
**pod zabudowę węzła ciepłego / modułu przyłączeniowego**  
**z dnia 14.05.2025 r.**

**1. Dane dot. obiektu oraz potrzeb cieplnych (wypełnia RH)**

|                       |   |                |              |
|-----------------------|---|----------------|--------------|
| Nazwa Odbiorcy        | MZBM - Gmina Dąbrowa Górnicza                 |                |              |
| Adres obiektu / węzła | Dąbrowa Górnicza, ul. Henryka Sienkiewicza 13 |                |              |
| Grupa taryfowa        | AG1/B   |                |              |
| Moc zamówiona [MW]    | Cel   | Sezon grzewczy | Poza sezonem |
|                       | c.o.  | 0,100          | -            |
|                       | c.w.u.  | 0,053          | 0,053        |
|                       | Wentylacja                                    | -              | -            |
|                       | Technologia                                   | -              | -            |
|                       | Inne  | -              | -            |
|                       | OGÓŁEM  | 0,153          |              |

**2. Opinia dotycząca pomieszczenia (wypełnia przedstawiciel Obszaru Ciepłego)**

|                           |  |                                     |
|---------------------------|--|-------------------------------------|
| OPINIA<br>(zaznaczyć „x”) | POZYTYWNA  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                           | NEGATYWNA *  | <input type="checkbox"/>            |
|                           | * W przypadku opinii negatywnej należy sprawdzić możliwość wykorzystania innego pomieszczenia w obiekcie |                                     |
|                           | Uzgodnione inne pomieszczenie (należy wskazać na mapie)  | <input type="checkbox"/>            |
|                           | W obiekcie brak pomieszczenia spełniającego wymagania TC   | <input type="checkbox"/>            |

Uzgodnienie pomieszczenia przez TAURON Ciepło nie powoduje odstąpienia od konieczności przygotowania przez Wnioskodawcę pomieszczenia pod zabudowę węzła ciepłego / modułu przyłączeniowego, zgodnie z wytycznymi TAURON Ciepło oraz z PN-B-02423 w zakresie robót budowlanych, wentylacyjnych, wod.-kan. i elektrycznych. Wielkość pomieszczenia zgodnie ze standaryzacją TAURON Ciepło.

**3. Uwagi**

Podkreślenie piwnic 5, 1 i 3. Ustąpienie ścianek działowych. Łączna powierzchnia piwnic ponad 16m<sup>2</sup>. Aktualne wytyczne pomieszczenie jest zgodne z wytycznymi.

**4. Podpisy stron**

|                    | Imię i Nazwisko     | Podpisy   |
|--------------------|---------------------|-----------|
| 1. Wnioskodawca:   | Krzysztof Bręgiński | Bręgiński |
| 2. Obszar Ciepły:  | Anna Karkosz        | Karkosz   |
| 3. Biuro Handlowe: | Grzegorz Szymański  | Szymański |

Załącznik

1. Mapa z zaznaczoną uzgodnioną lokalizacją pomieszczenia

