


Opis	Um [V]	Typ k.ABLA	Otwór
ZASILANIE Z RG	400	N2XH-J 5x50	
OGROANICZNIK PRZEPIĘĆ			
SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA			
GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE	230	N2XH-J 3x2,5	T0/1
GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE	230	N2XH-J 3x2,5	T0/2
GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE	230	N2XH-J 3x2,5	T0/3
GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE	230	N2XH-J 3x2,5	T0/4
GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE	230	N2XH-J 3x2,5	T0/5
ZASILANIE SKRZYŃKA POWAIRBOX	230	N2XH-J 3x4,0	T0/6
ZASILANIE SKRZYŃKA POWAIRBOX	230	N2XH-J 3x4,0	T0/7
ZASILANIE SKRZYŃKA POWAIRBOX	230	N2XH-J 3x4,0	T0/8
ZASILANIE WYCIĄG SPALIN	230	N2XH-J 3x2,5	T0/9
ZASILANIE SZAF DO SUSZENIA	230	N2XH-J 3x2,5	T0/10
ZASILANIE SZAF DO SUSZENIA	230	N2XH-J 3x2,5	T0/11
ZASILANIE KOMPRESOR	400	N2XH-J 5x4,0	T0/12
ZASILANIE PRALNICA STRAŻACKA	400	N2XH-J 5x2,5	T0/13
ZASILANIE BRAMA GARAŻOWA	400	N2XH-J 5x2,5	T0/14
ZASILANIE BRAMA GARAŻOWA	400	N2XH-J 5x2,5	T0/15
ZASILANIE BRAMA GARAŻOWA	400	N2XH-J 5x2,5	T0/16
ZASILANIE POMPA CIEPŁA	400	N2XH-J 5x6,0	T0/17

MIEJSCOWE POŁ. WYRÓWNAWCZE	○
FeZn 30x4 Ru<10[cm]	
POŁ.WYRÓW.KORYTKA KABLOWE	○
LgYz06	
POŁ.WYRÓW.INST.WOD.KAN	○
LgYz06	
POŁ.WYRÓW.INST.CO.	○
LgYz06	
POŁ.WYRÓW.KANAŁ WENTYL.	○

GSM

OPRACOWAŁ: <i>inż. Adam Kozik</i> Spec. elektryczno		PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ: <i>mgr inż. Krzysztof Nowok</i> <i>1.36/82</i> Spec. elektryczno		PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: <i>inż. Arkadiusz Sirzodka</i> <i>SLK/1301/PROJ/06</i> Spec. elektryczno		PODPIS:	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> Pracownia Projektowa "PK" S.C. Anna Maciej Pindrowie 44-240 ŻORY, ul. Szczęśno 24, tel. (32) 434-42-20 www.pk.pl e-mail:biuro@pk.pl </div> <div style="text-align: center;">  <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> </div> </div>			
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ TERMAMODERNIZACJA WOLNOSTĄJĄCEGO BUDYNKU GŁOWNIEGO WYPAŁZ ADAPTACJĄ NA POTRZEBY OCHRONICZEJ STRAŻY POŻARNEJ		SKALA	
RODZIELNIA ELEKTRYCZNA TO SCHEMAT 1/2		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
DANE INWESTORA: <i>GMA GORZYCE</i> <i>UL. KOSZCIELNA 15, 44-390 GORZYCE</i>		NR RYSUNKU: <i>E-06</i>	
ADRES BUDOWY: <i>dz.m. 106, 107, 108</i>		10.2025	