



Rozdzielacz: R1				
Typ: Rozdzielacz L premium				
Typ szafki: Szafka podtynkowa TRSP Q2-40w				
G = 253,7 [kg/h]				
Δp min = 24,50 [kPa]				
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	0,2	78,7	0,04
2	Podłoga grzewcza	0,3	56,2	0,02
3	Podłoga grzewcza	0,4	118,8	0,10

Rozdzielacz: R2				
Typ: Rozdzielacz L premium				
Typ szafki: Szafka podtynkowa TRSP 2(7-80w)				
G = 222,1 [kg/h]				
Δp min = 2,01 [kPa]				
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	G.01.b	40,8	0,01
2	Podłoga grzewcza	G.01.d	36,4	0,01
3	Podłoga grzewcza	G.01.f	11,2	0,00
4	Podłoga grzewcza	G.01.a	83,6	0,02
5	Podłoga grzewcza	G.01.c	41,0	0,01
6	Podłoga grzewcza	G.01.e	36,3	0,01

OZNACZENIA:

- - projektowane przewody instalacji C.O.
- - projektowany grzejnik łazienkowy
- symbol pomieszczenia
- 13 +20 °C
Qwym: 68 W - temperatura w pomieszczeniu
zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia
- 1.9
8,89 m² T200 - nr pomieszczenia
pow.o.p./odstęp ułożenia rur
- projektowany rozdzielacz instalacji ogrzewania podłogowego
- C1 - proj. pion instalacji c.o.

UWAGI:

- Dokładna lokalizacja i rodzaj przyborów oraz urządzeń wg. proj. architektonicznego.
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurze ochronnej.
- Wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Rozpatrywać łącznie z innymi branżami.
- Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
- Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie przed dokonaniem zamówień.
- Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO WRAZ Z ADAPTACJĄ NA POTRZEBY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

RZUT PARTERU INSTALACJA C.O.

DANE INWESTORA:	GMINA GORZYCE ul. Kościelna 15 44-350 Gorzyce	BRANŻA: INST. SANITARNE
ADRES BUDOWY:	ul. Kościelna, 44-353 Olza nr działki: 106, 107, 108 Obręb ewidencyjny: 241506_2.0008, Olza	NR RYSUNKU: IS/5
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Szafarz SLK/1998/POC887 Spec. Instalacje Sanitarne		22.03.2024

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Małgorzata Szafarz SLK/0704/PWB22 Spec. Instalacje Sanitarne	PODPIS:
--	---------

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 032 434-42-20
www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl

