


WODA

BILANSE

TOALETY	
—	3l/ osobę x 3000 osób
—	zapotrzebowanie na wodę max ok. 5 m³ / h
—	podgrzewacze pojemnościowe 2x 200l + zaplecze katering
—	pojemność zbiorników na wodę deszczową 20 000l - 20 m³
—	pojemność skrzynek rozszczepiających na wodę deszczową 50 000l - 50 m³

		<b>BIURO 87a s.c.</b> ul. Oleśka 87a 45-231 OPOLE tel.609 341 037 www.Biuro87a.com		faza: <b>KONCEPCJA TECHNICZNA</b>	DATA: luty 2025
NIP 754-292-44-01					
NAZWA OPRACOWANIA		Przebudowa i modernizacja widowni ZIELONOGÓRSKIEGO OŚRODKA KULTURY - amfiteatr ul. Festiwalowa 3, Zielona Góra			
INWESTOR		Miasto Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra			
TYTUŁ RYSUNKU		<b>RZUT POZIOM ±0,0</b>			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. arch. Małgorzata Adamowicz-Nowacka	BRANŻA: ARCH. - BUD.	PODPIS PROJEKTANTA	NUMER RYS. <b>A 04</b>
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		02/2000/Op			