

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 032 398 50 00,

**Gazownia w Skoczowie**

ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów  
tel. 22 444 33 33,  
gazownia.skoczow@psgaz.pl

ML DESIGN  
44-337 JASTRZĘBIE  
ZDRÓJ  
UL. CIESZYŃSKA 226

Wasz znak:

Skoczów, 20-01-2022

Nasz znak: PSGZA. 0166. 763.160100639

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania dla przebudowy ulicy Leśnej w Ustroniu  
Gazownia w Skoczowie uzgadnia powyższe opracowanie w zakresie sieci gazowej niskiego i  
średniego ciśnienia pod następującymi warunkami:

- 1.Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Skoczowie .
- 2.Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy pisemnie powiadomić Gazownię w Skoczowie o terminie rozpoczęcia prac podając nr tel . do kierownika budowy i inspektora nadzoru.
- 3.**Max głębokość korytowania ustala się na 0,40m** . W przypadku niezachowania tego wymiaru należy gazociągi przebudować na własny koszt i staraniem.
- 4.Krawężniki i korytka deszczowe usytuować min. 0,2m od gazociągu .
- 5.Na odcinku gdzie gazociągi kolidują (przejścia poprzeczne przez drogę ) z przebudowaną drogą wymienić po trasie na gazociągi wg specyfikacji :
  - Odcinek 1-2,11-12 stal 32mm na PE 40 mm
  - Odcinek 3-4,5-6,stal 25 na PE 25 mm
  - Odcinek 7-8 PE 40 zagłębić po trasie ( w razie konieczności )
  - Odcinek 9-10 ,13-14PE 40 zagłębić po trasie ( w razie konieczności )
  - Odcinek 15-16 stal 50mm wymienić po trasie na PE 63mm
  - Istniejące układy zamknąć zachować .
- 7.Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem i wymianą po trasie gazociągu pokrywa inwestor.
- 8.Włączenie do sieci gazowej wymienionego odcinka wykona brygada Gazowni w Skoczowie po odpowiednich odbiorach .
- 9.Za wszelkie uszkodzenia sieci gazowej odpowiada inwestor.
- 10.Uzgodnienie ważne jest 1 rok

Z poważaniem

Przygotował: Grzegorz Łaciak DT Gazownia w Skoczowie grzegorz.laciak@psgaz.pl