

## Zestawienie materiałów podstawowych

### 1.Słup 2/5/N2-10,5/4,3 (punkt „A”)

1.Żerdź typu E-10,5/4,3	szt.	1
2.Ustój UB1	kpl.	1
a. Płyta stopowa 0,3x0,3x0,1m	szt.	1
b. Beton B-15	m3	0,32
3.Przewody		
- przewód 4xAL50 mm <sup>2</sup> (z demontażu)	m	79
- przewód 2xAL25 mm <sup>2</sup> (z demontażu)	m	79
- przewód 4xAL50 mm <sup>2</sup> – dodatek	m	5
- przewód 2xAL25 mm <sup>2</sup> – dodatek	m	5
4.Uzbrojenie słupa		
- poprzecznik krańcowy PK-1/E	szt.	1
- objemka OG-2	szt.	1
- konstrukcja mocna Km-2.3 (TKS115)	szt.	2
- obejmka O-3	szt.	2
- izolator szpulowy S-115/2	szt.	6
5. Montaż oprawy oświetleniowej		
- oprawa oświetleniowa z demontażu	szt	1
- wysięgnik rurowy W-O (1m)	szt.	1
- konstr. mocuj. z obejmą do wysięgnika W-O	szt.	2
- skrzynka bezpiecznika SV 19.253	szt.	1
- zacisk odgałęźny SL 11.118	szt.	1
- zacisk tulejkowy ZUP-5	szt.	1
- przewód ALYd 16 mm <sup>2</sup>	m	1
- przewód YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	3
6.Kabel ziemny dla zasilania złącza		
- kabel istniejący YAKY (z demontażu)	m	8
- rura BE 110	m	3
- zacisk odgałęźny SL 11.118	szt	4
- uchwyt dystansowy SO 79.6	szt	6
- taśma stalowa z klamerką COT37+COT36	kpl.	6
7.Ochrona od przepięć		
- ogranicznik przepięć SE 30.166	kpl	3
- przewód linkowy AL.-35 mm <sup>2</sup>	m	2
- zacisk odgałęźny SL 11.118	szt.	3
- opaska PER 15	szt.	3
- zacisk tulejkowy ZUP-8	szt.	1
- zacisk odgałęźny śrubowy 16-150 mm <sup>2</sup>	szt.	1
- przewód AsXS 1x25 mm <sup>2</sup> dł. 15 cm	szt.	3
8.Linia napowietrzna teletechniczna		
- Uchwyt odciągowy PA 06-200 Malico	szt.	1

- Hak do mocowania taśmą SOT 29	szt.	1
- Taśma stalowa z klamerką COT37+COT36	kpl.	2
<b><u>2.Słup 2/3/N2-10,5/4,3 (punkt „B”)</u></b>		
1.Żerdź typu E-10,5/4,3	szt.	1
2.Ustój UB1	kpl.	1
a. Płyta stopowa 0,3x0,3x0,1m	szt.	1
b. Beton B-15	m3	0,32
3.Przewody		
- przewód 4xAL50 mm <sup>2</sup> (z demontażu)	m	82
- przewód 2xAL25 mm <sup>2</sup> (z demontażu)	m	82
- przewód 4xAL50 mm <sup>2</sup> – dodatek	m	5
- przewód 2xAL25 mm <sup>2</sup> – dodatek	m	5
4.Uzbrojenie słupa		
- poprzecznik krańcowy PK-1/E	szt.	2
- obejmka OG-2	szt.	2
- konstrukcja mocna Km-2.3 (TKS115)	szt.	2
- obejmka O-3	szt.	2
- izolator szpulowy S-115/2	szt.	10
- zacisk odgałęźny SL 11.118	szt.	4
5. Montaż oprawy oświetleniowej		
- oprawa oświetleniowa z demontażu	szt.	1
- wysięgnik rurowy W-O (1m)	szt.	1
- konstr. mocuj. z obejmą do wysięgnika W-O	szt.	2
- skrzynka bezpiecznika SV 19.253	szt.	1
- zacisk odgałęźny SL 11.118	szt.	1
- zacisk tulejkowy ZUP-5	szt.	1
- przewód ALYd 16 mm <sup>2</sup>	m	1
- przewód YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	3
6.Kabel ziemny dla zasilania złącza		
- kabel YAKXS 4x35 mm <sup>2</sup>	m	15
- rura BE 75	m	3
- zacisk odgałęźny SL 11.118	szt.	4
- uchwyt dystansowy SO 79.6	szt.	6
- taśma stalowa z klamerką COT37+COT36	kpl.	6
- piasek	m3	0,3
- folia kalandrowa niebieska	m2	1,5
- mufa kablowa ZRM 3	kpl.	1
7.Ochrona od przepięć		
- ogranicznik przepięć SE 30.166	kpl.	3
- przewód linkowy AL-35 mm <sup>2</sup>	m	2
- zacisk odgałęźny SL 11.118	szt.	3
- opaska PER 15	szt.	3
- zacisk tulejkowy ZUP-8	szt.	1
- zacisk odgałęźny śrubowy 16-150 mm <sup>2</sup>	szt.	1

- przewód AsXS 1x25 mm <sup>2</sup> dł. 15 cm	szt.	3
<b>8.Przyłącze napowietrzne AsXS</b>		
- przewód AsXSn – istniejący z demontażu	szt.	1
- hak do mocowania taśmą SOT 29	szt.	1
- taśma stalowa z klamerką COT37+COT36	szt.	2
- uchwyt końcowy SO 80S	szt.	1
- zacisk odgałęźny SL 9.21	szt.	4
<b>9.Linia napowietrzna teletechniczna</b>		
- Uchwyt odciągowy PA 06-200 Malico	szt.	1
- Hak do mocowania taśmą SOT 29	szt.	1
- Taśma stalowa z klamerką COT37+COT36	kpl.	2
<b><u>3.Słup 2/1/N4-10,5/10 (punkt „C”)</u></b>		
1.Żerdź typu E-10,5/10	szt.	1
2.Ustój UB2	kpl.	1
a. Płyta stopowa 0,3x0,3x0,1m	szt.	1
b. Beton B-15	m3	0,7
<b>3.Przewody</b>		
- przewód 4xAL50 mm <sup>2</sup> (z demontażu)	m	80
- przewód 2xAL25 mm <sup>2</sup> (z demontażu)	m	80
- przewód 4xAL50 mm <sup>2</sup> – dodatek	m	5
- przewód 2xAL25 mm <sup>2</sup> – dodatek	m	5
<b>4.Uzbrojenie słupa</b>		
- poprzecznik krańcowy PK-1/E	szt.	1
- objemka OG-2	szt.	1
- konstrukcja mocna Km-2.3 (TKS115)	szt.	2
- obejmka O-3	szt.	2
- izolator szpulowy S-115/2	szt.	6
<b>5. Montaż oprawy oświetleniowej</b>		
- oprawa oświetleniowa z demontażu	szt.	1
- wysięgnik rurowy W-O (1m)	szt.	1
- konstr. mocuj. z obejmką do wysięgnika W-O	szt.	2
- skrzynka bezpiecznika SV 19.253	szt.	1
- zacisk odgałęźny SL 11.118	szt.	1
- zacisk tulejkowy ZUP-5	szt.	1
- przewód ALYd 16 mm <sup>2</sup>	m	1
- przewód YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	3
<b>6.Linia napowietrzna teletechniczna</b>		
- Uchwyt odciągowy PA 06-200 Malico	szt.	1
- Hak do mocowania taśmą SOT 29	szt.	1
- Taśma stalowa z klamerką COT37+COT36	kpl.	2

#### **4.Słup 1/1/O5-10,5/12 (punkt „D”)**

1.Przewód AsXSn 4x95 mm <sup>2</sup>	m	70
2.Przewód AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup>	m	35
3.Żerdź typu E-10,5/12	szt.	1
3.1 Ustój UP1+UP2	kpl.	1
3.2.1 Płyta stopowa 0,3x0,3x0,1m	szt.	1
3.2.2 Płyta ustojowa U-85	szt.	2
3.2.3 Objemka OU-1/VE	szt.	2
4.Uzbrojenie słupa (sieć n.n.)		
- poprzecznik krańcowy PK-1/E	szt.	2
- objemka OG-2	szt.	2
- izolator szpulowy S-115/2	szt.	8
- zacisk odgałęźny SL 11.118	szt.	8
- hak wieszakowy SOT 21.216	szt.	2
- hak do mocowania taśmą SOT 29 (na stacji)	szt.	2
- taśma stalowa z klamerką COT37+COT36	szt.	4
- uchwyt końcowy odciągowy SO 118.225	szt.	4
5.Uzbrojenie słupa (oświetlenie)		
- hak do mocowania taśmą SOT 29	szt.	2
- taśma stalowa z klamerką COT37+COT36	szt.	4
- uchwyt końcowy odciągowy SO 117.225S	szt.	2
- zacisk odgałęźny SL 11.118	szt.	2
6. Montaż oprawy oświetleniowej		
- oprawa oświetleniowa z demontażu	szt.	1
- wysięgnik rurowy W-O (1m)	szt.	1
- konstr. mocuj. z obejmą do wysięgnika W-O	szt.	2
- skrzynka bezpiecznika SV 19.253	szt.	1
- zacisk odgałęźny SL 11.118	szt.	1
- zacisk tulejkowy ZUP-5	szt.	1
- przewód ALYd 16 mm <sup>2</sup>	m	1
- przewód YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	3
7.Przyłącze napowietrzne AsXS – projektowane – do budynku nr 34		
- przewód AsXSn 4x25 mm <sup>2</sup>	m	25
- hak do mocowania taśmą SOT 29	szt.	1
- taśma stalowa z klamerką COT37+COT36	szt.	2
- uchwyt końcowy SO 80S	szt.	2
- zacisk odgałęźny SL 9.21	szt.	4
- wysięgnik dla przyłącza o długości 70 cm	szt.	1
8.Linia napowietrzna teletechniczna		
- Uchwyt odciągowy PA 06-200 Malico	szt.	1
- Hak do mocowania taśmą SOT 29	szt.	1
- Taśma stalowa z klamerką COT37+COT36	kpl.	2

### **Demontaże**

1.Słup BP-10 (ŻN-10) z osprzętem	szt	1
2.Słup RN-10 (ŻN-10) z osprzętem	szt	3
3.Przewód 4xAL 50 mm <sup>2</sup> (do ponownego montażu)	m	241
4.Przewód 2xAL25 mm <sup>2</sup> (do ponownego montażu)	m	241
5.Przyłącze AsXS (do 25 m)	szt	1
6.Przyłącze AsXS (do ponownego montażu)	szt	1
7.Kabel YAKY (do ponownego montażu)	m	8
8.Oprawa oświetleniowa (do ponownego montażu)	kpl.	4