



Wszystkie połączenia kołnierzowe należy uszczelnić za pomocą uszczeltek płaskich wyposażonych w dodatkowe uchwyty mocujące, zabezpieczające przed przesunięciem.

- dla Ø80 - M16 x 8 szt.
- dla Ø100 - M16 x 8 szt.

Wykonawca		GWS PROJEKT Aleksander Poniatowski		kom. 667 750 731	
dokumentacji projektowej :		43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 15a			
Temat:		Rozbudowa sieci wodociągowej			
Adres:		43-450 Ustroń, ul. Leśna			
Nazwa rys.:		Zasilanie zbiornika Lipowiec Górny			
Asystent Projektanta:		mgr inż. Lidia Poniatowska		Skala 1:20	
Projektant:		mgr inż. Aleksander Poniatowski upr. nr SLK/8153/PWBS/18		Branża: IS	
Projektant Sprawdzający:		mgr inż. Magdalena Poniatowska upr. nr SLK/8398/PWBS/18		Data: X 2024r.	
Inwestor:		Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń		Rys. nr 3	