



Przykładowe wykonanie TZ:



Klasa izolacji: II
 Stopień ochrony: IP44
 Stopień ochrony: IK07
 Prąd znamionowy: 125 A
 Rodzaj: Natynkowa
 Ilość modułów: 48
 Szerokość: 300 mm
 Wysokość: 650 mm
 Głębokość: 160 mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHANNA ROMER 30 - 348 KRAKÓW, UL.GROTA-ROWECKIEGO 23/7 tel. kom. 510 70 14 70		
TEMAT PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PIWNIC WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ I OCIEPLENIEM CAŁEGO BUDYNKU INTERNATU		BRANŻA ELEKTRYCZNA
OBIEKT BUDYNEK INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANYCH NR 1 W KRAKOWIE, ul.SZABŁOWSKIEGO1, dz.nr338/10,obr.02 KROWODRZA		DATA 06.2025
TREŚĆ SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TZ		SKALA -
PROJEKTANT mgr inż. Rafał Góra	UPRAWNIENIA MAP/0315/POOE/13	
OPRACOWAŁ mgr inż. Mateusz Figa	UPRAWNIENIA	
SPRAWDZIŁ inż. Wiesław Dzierwa	UPRAWNIENIA BPP-UPR.336/82	
FAZA PROJEKT TECHNICZNY		