

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
1	Poziom	Nazwa pomieszczenia	Nr pomieszczenia	Powierzchnia całkowita [m2]	Wysokość lokalu [m]	Kubatura lokalu [m3]	Krotność wymian [1/h]	Ilość powietrza nawiewana [m3/h] N1	Ilość powietrza wywiewana [m3/h] W1	Ilość powietrza wywiewana [m3/h] WŁ1
2	-1	Warsztat stolarski	0.2	32.28	3.60	116.21	7.7	900	900	
3	-1	Warsztat kamieniarski	0.3	38.03	3.60	136.91	8.0	1100	1100	
4	-1	Schowek	0.4	7.14	3.60	25.70	3.9	100	100	
5	-1	Archiwum	0.5	8.96	2.50	22.40	1.1	25	25	
6	-1	Korytarz	0.1	50.31	2.50	125.78	1.2	150	150	
7	-1	Warsztat stolarski	0.6	41.02	2.50	102.55	7.8	800	800	
8	-1	Warsztat budowlany	0.7	41.02	2.50	102.55	7.8	800	800	
9	-1	Pom. higieniczne damskie	0.8	10.74	2.50	26.85	5.6	150		150
10	-1	Pom. higieniczne męskie	0.9	9.40	2.50	23.50	6.4	150		150
11	-1	Pom. higieniczne kadry	0.10	6.75	2.50	16.88	5.9	100		100
12	-1	Pom. higieniczne obsługi	0.11	6.75	2.50	16.88	5.9	100		100
13	-1	Pomieszczenie porządkowe	0.12	6.26	2.50	15.65	1.9	30	30	
14	-1	Pomieszczenie konserwatora	0.13	19.25	2.50	48.13	1.2	60	60	
15	-1	Szatnia kadry	0.14	9.12	2.50	22.80	6.6	150		150
16	-1	Szatnia kursantów	0.15	16.77	2.50	41.93	6.0	250		250
17								4865	3965	900