



Legenda:

Instalacja kanałowa wentylacji mechanicznej

Wentylator kanałowy

Vebar-WP7-KF-PC-NE-EC
Q=4900/4000 m³/h, dp=400Pa

Centrala wentylacyjna nawiewno - wiewiewna

Kłapa p.poż.

Wypożażenie kłap p.poż.:
Wypożażenie:
siłownik - 24V
napięcie - otwarta
zanik napięcia - zamknięcie
sprężyna zwrotna
krańcówki

PROJEKT WYKONAWCZY	
INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYCH W KRAKOWIE REPREZENTOWANY PRZEZ DYREKTORA mgr inż. Dorotę Matyga	
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PIWNIC WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ I OCIEPLENIEM CAŁEGO BUDYNKU INTERNAUTU 30-127 KRAKÓW, UL. JERZEGO SZABŁOWSKIEGO 1, DZ. NR 338/10 OBR. 0002 KROWODRZA	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. GRZEGORZ FUNEK mgr inż. MAP10237/PCOS/04 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ	PODPISZ PREZACJA
SPRAWDZIŁ: mgr inż. HUBERT SIWIEC mgr inż. MAP10226/PCOS/09 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ	PODPISZ PREZACJA
TYTUŁ RYSUNKU: WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT PIWNICY	
SKALA: 1:50	BRANŻA: SANITARNIA
DATA: 07.2025	NR RYSUNKU: SZAB - PW - WM - 01