



Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdrój

Tel. 74 8661-234, 8661-235, 8661-903, 8661-994 Fax 74 8661-592

www.kzwik-kudowa.pl e-mail: kzwik@kzwik.home.pl



PWK/L-dz. 87/ 2025 r

Kudowa Zdrój dnia 10.04. 2025 r

SIM Sudety sp. z o. o.
Pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko

DI
JL

Dot.: technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowo kanalizacyjnej dla działki budowlanej nr 387/31, 387/32, 387/48 ul. Łąkowa

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przedłuża o 2 lata ważność warunków technicznych wydanych w dniu 30.06.23r dla inwestycji w Kudowie Zdrój ul. Łąkowa działki nr 387/31, 387/32, 387/48.

Prezes Zarządu
mgr Andrzej Kanecki



Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdrój

Tel. 74 8661-234, 8661-235, 8661-903, 8661-994 Fax 74 8661-592

www.kzwik-kudowa.pl e-mail: kzwik@kzwik.home.pl



PWK/L-dz. 32 2023 r

Kudowa Zdrój dnia 30.06.2023 r

Jarosław Szyszka
Ul. Świerkowa 11/1
59-222 Grzymalin

Dot.: technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowo kanalizacyjnej dla działki budowlanej nr 387/31,387/32,387/48 ul.Łąkowa

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. podaje poniżej techniczne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.:

- zapewnia się dostawę wody w ilości 8m³/d dla inwestycji z nowo zaprojektowanej i wykonanej sieci wodociągowej w ul.Łąkowej
- wpięcie należy wykonać za pomocą trójnika i zasuwę odcinającej,
- budowa przyłącza wody należy do Wnioskodawcy-Inwestora,
- dostawca wody zapewnia wodomierz główny,
- wpięcie do sieci wykonuje KZWIK,
- za zestawem wodomierzowym a przed pierwszym zaworem czterpalnym należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy zgodnie z R.M.I. z dnia 12.04.2002r /Dz. U. Nr 75 poz. 690/, oraz PN-EN 1717:2003r, w zestawie wodomierzowym zamontować zawory przelotowe typ M-38,
- wodomierz zamontować w studni wodomierzowej na terenie nieruchomości w najbliższej odległości od jej granicy, dopuszcza się montaż wodomierza w pomieszczeniu technicznym do tego przystosowanym wyposażonym w kratkę ściekową pod posadzkową.

Kanalizacja sanitarna

- Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur PVC ze studniami rewizyjnymi na posesji.

Na prowadzenie robót i umieszczenie urządzeń podziemnych w pasie drogowym należy uzyskać zgodę właściciela drogi oraz właścicieli przy przejściach przez teren nie stanowiący własności wnioskodawcy oraz ustalić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu obciążającą w całości Wnioskodawcę.

Wykonane roboty zgłosić do odbioru technicznego przed zasypaniem wykopów, przedłożyć szkic sytuacyjny z naniesioną trasą przyłącza sporządzony przez osobę uprawnioną /geodeta/. Przedłożyć atesty, deklaracje zgodności, dopuszczenie do stosowania przez PZH na materiały wbudowane na przyłączu wody.

Warunki niniejsze ważne są dwa lata od momentu wydania.

Prezes Zarządu

mgr Andrzej Kanacki

NIP: 883-16-65-605
REGON: 891103767
KRS: 0000196074

Konto: Bank Spółdzielczy 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002
Kapitał Zakładowy: 17.000.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego