



Ps=78,30[kW]								
Certyfikowany wyłącznik ppoz	Zasilanie tablicy administracji T-A	Zasilanie	Uziemienie	Ogranicznik przepięć typ 1+2	Zasilanie tablicy piętrowej RL-0A	Zasilanie tablicy piętrowej RL-1A	Zasilanie tablicy piętrowej RL-2A	Połączenia wyrównawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	PE	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	PE
	17,00 kW	199,00 kW			34,30 kW	38,50 kW	38,50 kW	

- UWAGI:
- elementy instalacji licznikowej muszą być osłonięte i przystosowane do plombowania
 - dopuszcza się stosowanie rozdzielnic i osprzętu modułowego zamienne, spełniającego wymogi normatywne i dopuszczonego do stosowania w budownictwie
 - wspólne wyłączenie ppoz obu klatek

TRPROJEKT

Teresa Racza

ul. Świerkowa 11/1

59-222 Grzymalin

Obiekt

BUDYNEK MIESZKALNY WIELOORODZINNY

Kudowa Zdrój dz. nr 387/31, 387/32 i 387/48 obr. Zakrze

Nazwa rys.

SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY RL-A

Elektryka	Zespół projektowy	Imię i nazwisko, uprawnienia			Podpis
	Projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj			
	Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Boguta			
Info. rys.	Branża	Stadium	Data	Skala	Numer rysunku
	elektryczna	PT	29-12-2023	-	ET 06