


Ps=38,50 [kW]

Zasilanie		Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM	Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM	Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM	Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM	Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM	Połączenia wyrównawcze
1	2	3	4	5	6	7	8
65,00 kW		13,00 kW	13,00 kW	13,00 kW	13,00 kW	13,00 kW	
L1 L2 L3 N PE		L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	PE

- UWAGI:
- elementy instalacji licznikowej muszą być osłonięte i przystosowane do plombowania
  - dopuszcza się stosowanie rozdzielnic i osprzętu modułowego zamiennego, spełniającego wymogi normatywne i dopuszczonego do stosowania w budownictwie



TRPROJEKT

Teresa Racza

ul. Świerkowa 11/1

59-222 Grzymalin

Obiekt

BUDYNEK MIESZKALNY WIELOORODZINNY

Kudowa Zdrój dz. nr 387/31, 387/32 i 387/48 obr. Zakrze

Nazwa rys.

SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY TL-1A

Zespół projektowy	Imię i nazwisko, uprawnienia	Podpis			
Elektryka	Projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej, nr 115/DOS/08			
	Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Boguta uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej, nr 29/90/Lw			
Info. rys.	Branża	Stadium	Data	Skala	Numer rysunku
	elektryczna	PT	29-12-2023	-	ET 09