


Ps=38,50 [kW]

Zasilanie		Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM	Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM	Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM	Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM	Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM	Połączenia wyrównawcze
1	2	3	4	5	6	7	8
65,00 kW		13,00 kW	13,00 kW	13,00 kW	13,00 kW	13,00 kW	
L1 L2 L3 N PE		L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	PE

- UWAGI:
- elementy instalacji licznikowej muszą być osłonięte i przystosowane do plombowania
 - dopuszcza się stosowanie rozdzielnic i osprzętu modułowego zamiennego, spełniającego wymogi normatywne i dopuszczonego do stosowania w budownictwie



TR PROJEKT Teresa Raczak ul. Świerkowa 11/1 59-222 Grzymalin	Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELOORODZINNY Kudowa Zdrój dz. nr 387/31, 387/32 i 387/48 obr. Zakrze			
	Nazwa rys.	SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY TL-2A			
Elektryka	Zespół projektowy	Imię i nazwisko, uprawnienia			Podpis
	Projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej, nr 115/DOS/08			
	Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Boguta uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej, nr 29/90/Lw			
Info. rys.	Branża	Stadium	Data	Skala	Numer rysunku
	elektryczna	PT	29-12-2023	-	ET 10