



Zasilanie tablicy administracji T-A				
1	17,00 kW	L1	L2	L3
		N		PE

P=17,00[kW]																														
Zasilanie			Przełącznik faz	Instalacja PV – rezerwa	Lampki kontrolne	Winda – napęd	Winda – administracja	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazdo wtykowe 1f w rozdzielni	Instalacja RTV	Instalacja IT	Domofon	Wyłącznik różnicowoprądowy	Grzejnik elektryczny	Grzejnik elektryczny	Grzejnik elektryczny	Wyłącznik różnicowoprądowy	Oświetlenie klatki schodowej	Oświetlenie kłomórek lak.	Oświetlenie strychu	Wyłącznik różnicowoprądowy	Czujnik natężenia oświetlenia	Przełącznik zmiernichowy	Zegar	Ręczne sterowanie oświetleniem	Ręczne sterowanie oświetleniem	Oświetlenie wejścia	Oświetlenie zewnętrzne	Lokalne połączenia wyrównawcze	
14,05 kW						7,00 kW	1,00 kW	2,50 kW	1,00 kW	0,50 kW	0,50 kW	0,50 kW	2,50 kW	1,00 kW	1,00 kW	0,50 kW	1,00 kW	0,25 kW	0,30 kW	0,45 kW	0,05 kW							0,05 kW	0,20 kW	
L1 L2 L3			L1 L2 L3		L1 L2 L3	L1 L2 L3	L	L1 L2 L3	L	L	L	L	L1 L2 L3	L	L	L	L1 L2 L3	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
N			N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
PE						PE	PE		PE	PE	PE	PE		PE	PE	PE		PE	PE	PE								PE	PE	PE

- UWAGI:
- poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorami,
  - dopuszcza się stosowanie rozdzielnic i osprzętu modułowego zamiennego, spełniającego wymogi normatywne i dopuszczanego do stosowania w budownictwie
  - wspólne wyłączenie ppoż obu klatek

TRPROJEKT

Teresa Racza

ul. Świerkowa 11/1

59-222 Grzymalin

Obiekt

BUDYNEK MIESZKALNY WIELOORODZINNY

Kudowa Zdrój dz. nr 387/31, 387/32 i 387/48 obr. Zakrzę

Nazwa rys.

SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY TA-A

Zespół projektowy		Imię i nazwisko, uprawnienia		Podpis		
Elektryka	Projektant	mgr inż. Remigiusz Przysławski				
	Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Boguta				
Info. rys.		Branża	Stadium	Data	Skala	Numer rysunku
		elektryczna	PT	29-12-2023	-	ET 14