



Nr	Nazwa urządzenia lub armatury	ilość	Nr	Nazwa urządzenia lub armatury	ilość
1	Kocioł gazowy kondensacyjny typu Vitodens 200-W o mocy 60kW z regulatorem pogodowym Vitotronic 200 + zestaw przyłączeniowy kotła ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym i pompą obiegową	1 szt.	16	Filtr gazu Dn 25	1 szt.
			17	Zawór kulowy odcinający gazowy Dn 25	1 szt.
2	Pompa obiegowa centralnego ogrzewania np. Stratos Maxo 25/0,5-6 PN16	1 szt.	18	Sprzęgło hydrauliczne Dn 32 Viessmann Vmin=4,5 m3/h , ΔT=20 C z wkładem magnetycznym	1 szt.
3	Pompa obiegowa centralnego ogrzewania np. Stratos Maxo 25/0,5-6 PN16	1 szt.	19	Zawór bezpieczeństwa 3 bar Dn 20	1 szt.
4	Naczynie wzbiorcze Reflex NG 50	1 szt.	20	Wodomierz Dn 15 Q=1,5 m3/h	1 szt.
5	Stacja uzdatniania wody o wydajności 1,2m3/h	1 szt.	21	Filtr Dn 15	1 szt.
6, 7	Rozdzielacz zasilający, rozdzielacz powrotny	1 szt.	22	Zawór zwrotny antyskażeniowy Dn 15	1 szt.
8	Zawór mieszający 3-drogowy ESBE VRG 131 Dn25 z siłownikiem ARA (sterowanie 3-punktowe, zasilanie 230V)	1 szt.	23	Filtr siatkowy gwintowany Dn40	1 szt.
9	Zawór odcinający kulowy Dn25	8 szt.	24	Separator powietrza	1 szt.
10	Zawór odcinający kulowy Dn32	4 szt.			
11	Zawór odcinający kulowy Dn40	4 szt.			
12	Zawór odcinający kulowy Dn15	4szt.			
13	Zawór zwrotny Dn25	8 szt.			
14	Zawór zwrotny Dn40	1 szt.			
15	Neutralizator kondensatu	1 szt.			

RODZAJ INWESTYCJI: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA i ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWO - HANDLOWEGO NA BUDYNEK EDUKACYJNY "URBAN LAB"		NR RYSUNKU S6
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI		SKALA: -
INWESTOR: MIASTO ZIELONA GÓRA, ul. Podgórna 22, 65-213 Zielona Góra		DATA : 15.05.2025r
ADRES INWESTYCJI: miejscowość: ZIELONA GÓRA działka/i : 204/8, 204/7, 204/6 obręb: 086201_1.0018 jednostka: 086201_1. -miasto Zielona Góra		STATUS/FORMAT PB / A2
PRACOWNIA PROJEKTOWA PM-TEAM ul. Niecała 2d, 65-001 Zielona Góra, NIP: 925-18-47-098 tomasz.raszczuk@pm-team.pl tel. 601187273,		
INSTALACJE SANITARNE- PROJEKTANT		
mgr inż. Radosław Wiekiera	LBS/0079/POOS/10	