



OZNACZENIA:

- Rozdzielnia elektryczna
- Pion kablowy
- Gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z, 250V, 16A, IP20, montaż h=0,4m lub wg rysunku
- Gniazdo wtykowe n-krotne 2P+Z, 250V, 16A, IP20, montaż h=0,4m lub wg rysunku
- Gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z, 250V, 16A, IP44, montaż h=1,15m lub wg rysunku
- RTV-SAT
- Gniazdo RTV-2xSAT, montaż h=0,3m
- Gniazdo 1xRJ45, montaż h=0,3m
- Wypust zasilający 3-fazowy
- Wypust zasilający 1-fazowy
- Łącznik oświetleniowy pojedynczy 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
- Łącznik oświetleniowy pojedynczy 250V, 16A, IP44, montaż p/t h=1,4m
- Łącznik oświetleniowy pojedynczy 250V, 16A, IP44, montaż h=1,4m
- Łącznik oświetleniowy schodowy 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
- Łącznik oświetleniowy świecznikowy 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
- Wypust oświetleniowy sufitowy
- Wypust oświetleniowy ścienny
- Przycisk dzwonkowy z lampką 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
- Dzwonek elektryczny 230V, montaż h=2,3m
- Czujnik ruchu i obecności 230V, 10A, detekcja 360°
- Szyna ekwipotencjalna

ROZDZIELNIA - Adres zasilający

Rozdzielnice:

- TA - Tablica administracyjna
- TL - Tablica licznikowa
- TM - Tablica mieszkaniowa

Urządzenia:

- MSW - Miejskowa szyna wyrównawcza
- PR - Pralka
- ZM - Zmywarka
- P - Piekarnik
- OK - Okap
- KE - Kuchenka elektryczna
- L - Lodówka
- WL - wentylator Łazienkowy (sterowanie z łącznika oświetleniowego)

OPRĄWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO:

- H1 moc: 28W, strumień świetlny: 4915lm, IP66, IK10, klosz OPAL, 4000K
- F1 moc: 23W, strumień świetlny: 2850lm, IP44, klosz OPAL, 4000K
- Z1 moc: 13W, strumień świetlny: 1485lm, IP65, klosz OPAL, 3000K
- P1 moc: 15W, strumień świetlny: 2000lm, IP65, 4000K

OPRĄWY AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

- AW1 moc: 1,2W, strumień świetlny: 360lm, IP20
- AW2 moc: 1,2W, strumień świetlny: 306lm, IP20
- AW3 moc: 3,3W, strumień świetlny: 150lm, IP65
- AWzc moc: 1,2W, strumień świetlny: 289lm, IP20
- EW1 moc: 3,3W, strumień świetlny: 150lm, IP65
- EW2 moc: 1,2W, Luminancja >350 cd/m², IP20

UWAGI:

- 1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi.



ABC Pracownia Projektowa

ul. Roosevelta 59/11 41-800 Zabrze tel. 609228618 tel. 603740970 biuro@abccentrum-dom.pl

INWESTOR
SIM KZN Łużyce Sp.z o.o.
ul.Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT			
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Patucha	SLK/4699/PWOE/13	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Skóra	704/94	

TEMAT Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	SKALA	BRANŻA ELEKTR.
	FAZA PTW	DATA 10/2025
ADRES Węgliniec ul. Sportowa - działka 223/51	SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS. IE-02
	ZMIANA	DATA ZMIANY

TRESC RYSUNKU
Instalacje elektryczne. Rzut 1 piętra.