



- OZNACZENIA:**
- Przewód odprowadzający. Druk FeZn Ø=8mm prowadzony w rurze samogasnącej w warstwie ocieplenia połączony z instalacją odgromową na dachu oraz z uziomem fundamentowym
 - Przewód odgromowy wysokonapięciowy (izolowany)
 - Zwód poziomy. Druk FeZn Ø=8mm
 - Zacisk krzyżowy lub prosty do zwodów poziomych
 - Połączenie spawane
 - Maszt odgromowy, gdzie h = wysokość masztu
 - Maszt kominowy
 - h = wysokość masztu

- UWAGI:**
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. rysunkami, opisami technicznymi
 2. Wszystkie miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
 3. Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzające wykonać przewodem stalowym ocynkowanym Ø=8mm.
 4. Przewody odgromowe na dachu prowadzić za pomocą uchwytów
 5. Wszystkie urządzenia na dachu wraz z ich podkonstrukcjami oraz pomosty dostosowanych do rodzaju pokrycia dachowego. technologiczne należy połączyć do instalacji ekwipotencjalnej.
 6. Wysokość masztów odgromowych należy potwierdzić po wyborze urządzeń wentylacyjnych wraz z podkonstrukcjami.
 7. W przypadku montażu dodatkowych urządzeń lub zmiany lokalizacji projektowanych urządzeń na dachu, należy wykonać ponowną analizę ochrony odgromowej.
 8. Widoczne elementy instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych
 9. Wszystkie metalowe elementy takie jak trasy kablowe, kanały wentylacyjne, należy oznaczyć w żółto-zielone pasy.
 10. rury, itp., należy połączyć do instalacji ekwipotencjalnej.
 10. Po wykonaniu instalacji należy wykonać badania techniczne obejmujące oględziny części nadziemnej i elementów uziemienia, sprawdzenie ciągłości galwanicznej oraz pomiary rezystancji uziemienia.



ABC Pracownia Projektowa

ul. Roosevelta 59/11 | 41-800 Zabrze | tel. 609228618 | tel. 603740970 | biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR
SIM KZN Łużyce Sp.z o.o.
ul.Sikorskiego 3, 59–940 Węglińiec

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT			
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Patucha	SLK/4699/PWOE/13	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Skóra	704/94	

TEMAT Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	SKALA	BRANŻA ELEKTR.
	FAZA PTW	DATA 10/2025
ADRES Węglińiec ul. Sportowa - działka 223/51	SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS. IE-06
	ZMIANA	DATA ZMIANY

TRESC RYSUNKU
Instalacja odgromowa. Rzut dachu