

Świątki dnia. 14-10-2025

Urząd Gminy Jonkowo
Ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Lokalizacja: budowa sieci wodociągowej w działce 378, 379, 325/4 w miejscowości Gołogóra, obręb Gołogóra, gmina Świątki.

Miejsce włączenia: do istniejącej sieć wodociągowej Ø 110 w działce nr 378 w miejscowości Gołogóra obręb Gołogóra.

Parametry przyłącza: projektowaną sieć wykonać z rury PE Ø 110.

Pozwolenia: uzyskać zgodę na prowadzenie prac w działce drogowej właścicieli działek nr 378, 379, 325/4 w miejscowości Gołogóra, obręb Gołogóra gm. Świątki.

Sposób włączenia: Włączenia do sieci wodociągowej, należy wykonać za pomocą trójnika z zasuwką odcinającą Ø110/110 na której należy zamontować skrzynkę zasuwkową zabezpieczoną przed osiadaniem. Lokalizację zasuwki należy oznakować poprzez zamontowanie na elemencie stałym (np. ogrodzeniu) tabliczki informacyjnej z pomiarami do pkt. stałych.

Trasę przyłącza i miejsce włączenia wyznaczyć z uwzględnieniem przyszłej zabudowy i umieszczeniem innej infrastruktury np. dróg, podjazdów brukowanych, nasadzeń itp.) aby uniknąć kolizji i niepotrzebnych krzyżowań, nad przewodem ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną w kolorze niebieskim. W granicy Gmin zamontować studnię wodomierzową z wodomierzem i ochroną przed przemarzaniem, zaborem lub ingerencją osób trzecich. Wybudowaną sieć należy zakończyć hydrantem PPOż umożliwiającym jej płukanie i dezynfekcję.

- **Uwagi:** Realizację przyłącza wodociągowego do sieci wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do budowy przyłącza stosować tylko elementy posiadające odpowiednie atesty.

Dostawca wody informuje, że nie będzie w stanie uzyskać ciśnienia w hydrancie do celów przeciwpożarowych.

- Po zakończeniu inwestycji zgłosić odbiór budowy przyłącza wodociągowego oraz doprowadzić teren do stanu pierwotnego.

- Warunki budowy przyłącza wodociągowego ważne są 2 lata od dnia wydania.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
WODKAN ŚWIĄTKI Sp. z o.o.
11-008 Świątki 68B
NIP 739-387-74-87, REG. 362216320
-2-

Wydający warunki

Inwestor

GMINA JONKOWO
11-042 Jonkowo
ul. Klonowa 2
NIP 739-385-11-11

STARSZY INSPEKTOR

Aleksandra Cygan

PREZES ZARZĄDU

Karol Tuchewicz

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Sp. z o. o.
11-008 Świątki 68 B.
Tel. 508 834 699, 518 750 160, biuro@wodkanswiatki.pl
NIP 739-387-74-87, REGON 362216320 Kapitał zakładowy 1 859 000,00zł.
BNP 51 1600 1462 1718 4425 0000 0001

.....

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Świątkach, 11- 008 Świątki 68B. Wnioskodawca może Kontaktować się listownie na adres 11-008 Świątki 68B, mailowo na adres biuro@wodkanswiatki.pl, telefonicznie pod nr 508 834 799 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych Tomasz Trzciałkowski, tel 511 725 718.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia, celem podjęcia działań niezbędnych do ewentualnego zawarcia umowy.

Podstawa prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wniosek o określenie warunków przyłączenia(Art. 6 ust.1 b RODO)

Dane osobowe Odbiorcy usług PUK WODKAN Świątki Sp. z o.o. może przekazywać:

- osobom upoważnionym przez Spółkę – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki.
- podmiotom przetwarzającym- którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych.
- innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, oraz tym którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą żądać przekazania danych.

Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Klauzula informacyjna:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Sp. zo.o.w Świątkach informuje, że na podstawie art.27e ust.1pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz.U.z 2017.poz. 328 ze zm.)w przypadku odmowy przyłączenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk..