

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wszystkie zamawiane produkty, sprzęty muszą być sprawne, zdatne do użytku, wolne od wad, fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również niezbędne instrukcje i licencje do korzystania z urządzeń określonych w załącznikach nr A1- A6 do niniejszego dokumentu.
3. W zakresie Wykonawcy jest dostawa zgodnie z zestawieniami składników cenotwórczych oraz załącznikami (Załącznik nr A1 – A6).

W ramach zadania po stronie wykonawcy jest kompleksowa dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem.

4. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych urządzeń i w przypadku stwierdzenia niezgodności, Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
5. Wszystkie nazwy produktów, urządzeń i materiałów, które ewentualnie zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia służą jedynie ustaleniu pożądanego standardu i określeniu właściwości oraz wymogów jakościowych. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert dotyczących przedmiotów równoważnych, tj. przedmiotów różnych producentów, jednak pod warunkiem, że spełniają one wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.
6. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować wyposażenie o parametrach technicznych, równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaproponowanych zamienników leży po stronie oferenta.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje pełną i bezwarunkową gwarancję, w tym wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi przedmiotu zamówienia. Przekazanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy na czas naprawy i jego odbiór musi nastąpić protokolarnie.
8. Wykonawca winien udzielić gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie na okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru. W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta jest dłuższa od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, obowiązuje gwarancja producenta. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia na 24 miesiące. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach w postaci liczby całkowitej.
9. W ofercie należy podać cenę obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia wynikający z niniejszego opisu wraz z załącznikami i warunki realizacji określone w projekcie umowy
10. Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami postanowień umownych.

ZAŁĄCZNIKI:

A1	-	Część I	Rękaw przeciwpowodziowy 80/10 (10 szt)
A2	-	Część II	Rękaw przeciwpowodziowy 80/20 (5 szt)
A3	-	Część III	Rękaw przeciwpowodziowy 40/10 (20 szt)
A4	-	Część IV	Namiot pneumatyczny (1 sztuka)
A5	-	Część V	Agregat prądotwórczy stacjonarny (1 sztuka)
A6	-	Część VI	Agregat prądotwórczy (1 sztuka)

ZAKUP SPRZĘTU PRZECIWPOWODZIOWEGO

CZĘŚĆ I:

1) Rękaw przeciwpowodziowy 80/10 (10 szt):

- średnica zapory: 80 c m
- długość odcinka: 10 m
- materiał : tkanina PCV o gramaturze min. 650g/m²

ZAKUP SPRZĘTU PRZECIWPOWODZIOWEGO

CZĘŚĆ II:

2) Rękaw przeciwpowodziowy 80/20 (5 szt):

- średnica zapory: 80 cm
- długość odcinka: 20 m
- materiał : tkanina PCV o gramaturze min. 650g/m²

ZAKUP SPRZĘTU PRZECIWPOWODZIOWEGO

CZĘŚĆ III:

1) Rękaw przeciwpowodziowy 40/10 (20 szt):

- średnica zapory: 40 cm
- długość odcinka: 10 m
- materiał : tkanina PCV o gramaturze min. 650g/m²

**ZAKUP SPRZĘTU
DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI I SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA
ORGANU I PODMIOTU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ
W ZAKRESIE DZIAŁAŃ SZTABOWYCH W TERENIE**

CZĘŚĆ IV:

1) Namiot pneumatyczny (1 sztuka):

- Powierzchnia min. 36 m²
 - Stabilna, samonośna konstrukcja pneumatyczna
 - Stała podłoga zapewniająca ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami.
 - Minimum dwa otwory do podłączenia nagrzewnic
 - Otwory odprowadzające wodę
 - Kanały techniczne – przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznej.
 - Minimum dwa wejścia przelotowe.
 - Co najmniej sześć okien – każde wyposażone w moskitierę i zasłonę.
 - Wodoodporne kieszenie na dokumenty A4.
 - Możliwość łączenia kilku namiotów w zestawy modułowe
 - Uchwyty wewnątrz namiotu do zawieszenia lamp i przewodów.
 - Uchwyty do montażu sprzętu medycznego
- Wyposażenie standardowe:
- torba transportowa
 - pompka elektryczna
 - śledzie do kotwienia
 - linki/sznurki odciągowe
 - zestaw naprawczy
 - oświetlenie wewnętrzne
 - nagrzewnica

**ZAKUP SPRZĘTU
DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI I SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA
ORGANU I PODMIOTU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ**

CZĘŚĆ V:

1) Agregat prądotwórczy stacjonarny (1 sztuka):

- Rodzaj: stacjonarny
- Typ agregatu: trójfazowy
- Napięcie znamionowe: 230/400 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Czas pracy z pełnego zbiornika przy 100% obciążeniu: min. 10 h
- Masa własna: max 300 kg
- Pojemność skokowa: co najmniej 600 cm³
- Rodzaj rozruchu: elektryczny
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa
- Rodzaj chłodzenia: powietrze
- Regulacja napięcia: elektroniczna z AVR
- Klasa izolacji: H
- Stopień ochrony: IP 23
- **Wposażenie:**
 - rozruch elektryczny,
 - wyłącznik nadprądowy
 - czujnik ciśnienia oleju,
 - awaryjny wyłącznik dźwigniowy
 - Obudowa dźwiękochłonna
 - Układ automatyki wraz z SZR

**ZAKUP SPRZĘTU
DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI I SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA
ORGANU I PODMIOTU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ**

CZĘŚĆ VI:

1) Agregat prądotwórczy (1 sztuka):

Napięcie: 230 V

Częstotliwość: 50 Hz

Liczba faz 1

System chłodzenia silnika: powietrze

Pojemność: min 430 cm³

Zasilanie: Wolnossący

Paliwo: Diesel

Klasa izolacji: H

Waga bez płynów eksploatacyjnych max 95 kg

Pojemność zbiornika paliwa: min 5.0 l.