

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-USŁUGOWE Spółka z o.o.

„INWESTPROJEKT”

tel./fax 533-14-04 kom. 504-062-712

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

email: inwestprojekt@gmail.com, biuro@inwestprojekt.olsztyn.pl, w.dobrowolski@inwestprojekt.olsztyn.pl

10-444 OLSZTYN ul. Kołobrzeska 13

PROJEKT BUDOWLANY

Załącznik nr 6 do

Projekt Zagospodarowania terenu

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA UL. PRUSA W DOBRYM MIĘŚCIE

Miejscowość, Data:

Olsztyn, grudzień 2024

Obiekt:

Ulica Prusa wraz z:

- siecią i przyłączami do kanalizacji deszczowej
- siecią oświetlenia ulicznego
- kanałem technologicznym - teletechnicznym

Adres Inwestycji:

UL. PRUSA, m. Dobre Miasto, obr. 3, dz.: 14/2, 15/15, 15/46, 16/10, 16/14
Dobre Miasto

Lokalizacja Inwestycji :

Województwo Warmińsko-Mazurskie, Powiat Olsztyński

Gmina Dobre Miasto, Obręb 3

identyfikatory działek:

281403_4.0003.16/14, 281403_4.0003.15/46, 281403_4.0003.15/15,
281403_4.0003.16/10, 281403_4.0003.14/2

Inwestor:

GMINA Dobre Miasto – URZĄD MIEJSKI W Dobrym Miście
11-040 Dobre Miasto, ul. Warszawska 14

Uzgodnienie z ENERGA OPERATOR

Lidzbark Warmiński, dn. 12.04.2024

Dot. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu

Objekt: Projekt budowy ulicy Prusa w Dobrym Mieście, działki 14/2, 15/15, 15/46, 16/10, 16/14 obręb 3.

Uzgodnienie nr ZUDP/000350/62/24

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmińskim potwierdza występowanie linii kablowej nn 0,4 kV na mapie i uzgadnia w/w projekt z uwagami:

1. Zachować minimalne odległości projektowanej infrastruktury od istniejących urządzeń elektroenergetycznych (linia kablowa nn 0,4 kV).
2. Na istniejące kable nN 0,4 kV założyć dwudzielną rurę osłonową AROT 110 koloru niebieskiego .
3. Po wytyczeniu niwelety terenu, w przypadku konieczności regulacji wysokości szafek kablo-pomiarowych, wystąpić do RD Lidzbark Warmiński z wnioskiem o warunki przebudowy.

1. Odkryte w trakcie prowadzenia prac , podziemne elementy infrastruktury energetycznej ENERGA-OPERATOR SA niezainwentaryzowane geodezyjnie , należy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić Rejon Dystrybucji Lidzbark Warmiński w celu określenia sposobu usunięcia kolizji.

2. Termin rozpoczęcia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem zgłosić do ENERGA OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmińskim, Dział Eksploatacji tel. 896121353, 866121352. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.

3. Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli zabezpieczyć zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W miejscach skrzyżowań z czynnymi kablami energetycznymi założyć na kable osłonowe, dwudzielne rury Arota (w przypadku jej braku) . Na kablach średniego napięcia rury zakładać przy wyłączonym napięciu w uzgodnieniu z ENERGA- OPERATOR S.A. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normą. Miejsca skrzyżowań zgłosić przed zasypaniem do RD w Lidzbarku Warmińskim ul. Bartoszycka 14 Dział Eksploatacji. Przebudowę wykonać kosztem i staraniem inwestora.

5. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.

6. Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmińskim w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

7. Nie wyklucza się istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niż oznaczono.


8. W trakcie prowadzenia prac zapewnić dostęp do istniejących urządzeń elektroenergetycznych.

9. Zakres prac w pobliżu urządzeń energetycznych dostosować do możliwości ich wyłączenia (o ile zajdzie taka konieczność).

10. Rury ochronne dzielone na kablach energetycznych oraz rury rezerwowe należy bezwzględnie namierzyć i zainwentaryzować geodezyjnie powykonawczo.

11. Uzgodnienie ważne jest 2 lata.

Uzgodnienie wykonał:

Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej
Mirosław Solyga

T +48 89 612 15 00

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-90ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztynolsztyn@energa-operator.pl
energa-operator.plSąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł56
68