



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**

**21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6**

tel. 81 8552096, Pogotowie wod.-kan. 994

NIP 714-000-20-20 REGON 060317799

Bank PEKAO S.A. I O/Lubartów 45 1240 2409 1111 0000 3610 2017

www.pgk.lubartow.pl e-mail: pgk@pgk.lub.pl

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000295810; BDO Nr 000001962

Wysokość kapitału zakładowego 14 351 500,00 zł

L.dz. DWK/400/22/.....<sup>2503</sup>.../2025

Lubartów, 16-06-2025r.

**Biuro Projektowe  
MAKSPROJEKT  
Adam Maksymiuk  
ul. Ratajczaka 10  
21-040 Świdnik  
tel. 604-918-878  
NIP 9461520280**

## **Warunki techniczne na przebudowę sieci kanalizacyjnej.**

W odpowiedzi na zlecenia z dnia 20.05.2025r. dotyczącego wydania warunków technicznych na przebudowę kolidującego odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Okopowej w Lubartowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie wydaje warunki na przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej.

### **I. PROJEKTOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ.**

**Sieć kanalizacyjną zaprojektować na podstawie n/w pkt. 1-5.**

- 1. Sieć kanalizacyjną wykonać z rur PE100 DN250x14,8 SDR17 - 1 MPa zgrzewanych doczołowo.**
- 2. Na całej trasie sieci należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną 40 cm nad przewodem, pozwalającym na lokalizację sieci przy pomocy urządzeń do wykrywania rur i kabli.**
- 3. Studzienki kanalizacyjne betonowe DN1200, w wyprofilowaną kinetą, przejściami szczelnymi, klamrami żłazowymi, włączami klasy D.**
- 4. Istniejąca studzienka a w punkcie C do wymiany na nową.**
- 5. Wszystkie skrzyżowania, kolizje z sieciami podziemnego uzbrojenia rozwiązać zgodnie z obowiązującymi przepisami.**
- 6. Zaleca się odsunięcie separatora i skrzynek rozsączających od przebudowywanej sieci kanalizacyjnej.**

Na podstawie wyżej podanych warunków opracować projekt budowlany, który należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie.

W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Przedsiębiorstwo informuje, że wskazane jest złożyć do Starosty w Lubartowie wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanej sieci.

W przypadku lokalizacji sieci kanalizacyjnej w działce nie należącej do Inwestora należy uzyskać zgodę na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami użytkowania drogi i na zajęcie pasa drogowego na realizację inwestycji od właściciela działki.

## **II. WYKONAWSTWO**

1. Podstawą do wykonania sieci jest uzgodniony projekt techniczny oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń. Obowiązek ten spoczywa na Inwestorze.
2. Sieć mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego typu robót, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia i nadzoru robót instalacyjnych.
3. Przed połączeniem z siecią wykonaną sieć zgłosić do odbioru w PGK Sp. z o.o. tel.: 81 855 25 20
4. Należy wykonać próbę szczelności sieci kanalizacyjnej.
5. Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze technicznym sieci dokonanym przez przedstawiciela naszego zakładu, należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, którą Inwestor winien dostarczyć do PGK Lubartów.

**Warunki techniczne ustalone niniejszym pismem ważne są do dnia 16.06.2027 r.**

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Grzegorz Samojluk

Sprawę prowadzi: : Paweł Białokoz tel. 81-855-25-20 w 33.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a