



OZNACZENIA:

- Kabel elektroenergetyczny nN <1kV
- Kanalizacja kablowa, 1x rura DVK Ø110
- Rura ochronna sztywna
- Złącze kablowo-pomiarowe w zakresie Tauron-Dystrybucja
- Oz1- - Oprawa oświetleniowa LED jednostronna montaż na słupie z fundamentem
- Studnia kablowa typu SK-1

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi.
2. Wszystkie przejścia kabli pod drogami i pod chodnikami oraz skrzyżowania z innymi urządzeniami zabezpieczyć rurą ochronną.

Miejsca parkingowe przeznaczone do ładowania pojazdów elektrycznych

Stacja ładowania EV

Złącze kablowe ZK2a zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia nr WP/013723/2025/001R02 z dnia 23.02.2025r
Lokalizacja orientacyjna - w zakresie Tauron - Dystrybucja

Urządzenie wykonawcze przeciwpożarowego wyłącznika prądu UW PWP



ABC Pracownia Projektowa

ul. Roosevelta 59/11 41-800 Zabrze tel. 609228618 tel. 603740970 biuro@abccentrum-dom.pl

INWESTOR
SIM KZN Łużyce Sp.z o.o.
ul.Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Patucha	SLK/4699/PWOE/13	
PROJEKTANT			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Skóra	704/94	

TEMAT Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	SKALA 1:250	BRANŻA PZT
ADRES Węgliniec ul. Sportowa - działka 223/51	FAZA PTW	DATA 10/2025
	SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS. IEZ-01
	ZMIANA	DATA ZMIANY

TRESC RYSUNKU
Instalacje elektryczne zewnętrzne. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu.