

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
- INSTALACJA WENTYLACJI - URZĄDZENIA

WENTYLATORY DACHOWE		
1.	Wentylator dachowy Vw=200 m3/h Zasil:230 V – 50 Hz Moc: 50 W Iel: 0,22 A Akcesoria: - wyłącznik serwisowy - płynny reg. Obrotów - klamra montażowa - siatka ochronna - kłapa zwrotna - złącze elastyczne	szt.19

WYRZUTNIE GRAWITACYJNE	
1.	Wentylacja klatki schodowej - górnej części otwór wywiewny o przekroju netto 200 cm²
2.	Wentylacja szybu windowego - Zaleca się usytuowanie w nadszybiu otworów wentylacyjnych o minimalnej powierzchni wynoszącej 1% poziomego przekroju szybu