



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do zadania pn.: Dostawa agregatów w zakresie zadania „Zakup nieruchomości oraz wyposażenia na potrzeby logistyki kryzysowej w zakresie ochrony ludności w Powiecie Ciechanowskim” w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 kompletnie fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych z przeznaczeniem na wykorzystanie podczas działań polegających na likwidowaniu poważnych awarii oraz usuwania skutków zagrożeń w czasie sytuacji kryzysowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, obrony cywilnej. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje:

1. CZĘŚĆ 1: Dostawa 18 agregatów prądotwórczych o mocy min. 5 kVA.

Zestawienie parametrów technicznych dla agregatu objętego przedmiotem zamówienia

Lp.	Nazwa parametru	Wymagana przez Zamawiającego wartość parametru
1.	Nazwa producenta	wymagana
2.	Model urządzenia	wymagana
3.	Moc maksymalna	minimum 5 kVA
4.	Moc ciągła	minimum 5 kVA
5.	Stopień ochrony	IP 23
6.	Regulacja napięcia	tak
7.	Pojemność zbiornika paliwa	minimum 20 l
8.	Napięcie (V)	400/230
9.	Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa
10.	Silnik	4 suwowy
11.	Rozruch	Ręczny/elektryczny
12.	Zabezpieczenie przed brakiem oleju	Tak

13.	wyposażone w panel gniazd przyłączeniowych	wymagane
14.	Koła i uchwyty transportowe	Tak
15.	Zdalny start	Tak
16.	Agregat dostarczany w stanie gotowym do użytku, zaopatrzone w płyny eksploatacyjne umożliwiające dokonania rozruchu, instalacje, akumulatory	wymagane
17.	Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> - okres gwarancji min. 24 miesiące - naprawy gwarancyjne realizowane przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta na miejscu eksploatacji urządzenia przez użytkownika (teren Powiatu Ciechanowskiego) lub w serwisie z zastrzeżeniem, że koszty dostawy do serwisu i z powrotem do miejsc instalacji ponosi Wykonawca lub wyznaczony przez niego serwis. - serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
18.	Instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane
19.	pierwsze uruchomienie, szkolenie pracowników	wymagane
20.	Dostawa wraz z rozładunkiem na terenie Polski - na wskazanej, utwardzonej powierzchni	wymagane
DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZED ZAWARCIEM UMOWY		
21.	Certyfikat CE	wymagane
22.	Karta katalogowa/produktowa oferowanego sprzętu	wymagane

23.	Certyfikat lub oświadczenie producenta o posiadaniu przez oferenta statusu Autoryzowanego Partnera - mającego wiedzę w zakresie doboru i sprzedaży agregatów prądotwórczych	wymagane
24.	Instrukcja obsługi w języku polskim	Wymagane
DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO OFERTY		
25.	Oświadczenie, że sprzęt spełnia wszystkie normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej	wymagane
26.	Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań specyfikacji	wymagane

UWAGA: Określone parametry techniczne i gwarancji należy traktować jako minimalne. Wykonawca może zaoferować agregaty o lepszych parametrach technicznych.

2. CZĘŚĆ 2: Dostawa 1 agregatu prądotwórczego o mocy min. 50 kVA

Zestawienie parametrów technicznych dla agregatu objętego przedmiotem zamówienia

Lp.	Nazwa parametru	Wymagana przez Zamawiającego wartość parametru
1.	Nazwa producenta	wymagana
2.	Model urządzenia	wymagana
3.	Silnik	Jednostka wolnossąca z systemem podgrzewu silnika (grzałka w płaszczu wodnym silnika)
4.	Moc maksymalna	minimum 50 kVA
5.	Moc ciągła	minimum 30 kVA
6.	Stabilizacja napięcia	minimum +/- 1%
7.	Regulator obrotów	Mechaniczny lub elektryczny
8.	Pojemność zbiornika paliwa, czas	minimum 70l

	pracy	
9.	Prądnica z prądem zwarciovym 300% amper przez czas 20 sekund (rozruch urządzeń z dużym poborem prądu na starcie)	wymagane
10.	Regulator AVR	wymagane
11.	Sterownik z menu w języku polskim	wymagane
12.	Agregat wyposażony w punkty podparcia wideł paletowych	wymagane
13.	Agregat dostarczany w stanie gotowym do użytku, zalany płynami (poza paliwem), bateria startowa w komplecie	wymagane
14.	Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> - okres gwarancji min. 24 miesięcy - naprawy gwarancyjne realizowane przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta na miejscu eksploatacji urządzenia przez użytkownika (teren Powiatu Ciechanowskiego) lub w serwisie z zastrzeżeniem, że koszty dostawy do serwisu i z powrotem do miejsc instalacji ponosi Wykonawca lub wyznaczony przez niego serwis. - serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
15.	Metalowa obudowa panelu, zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi, drzwi z uszczelkami zamykane na dwa zamki, obudowa pokryta lakierem epoksydowym nanoszonym proszkowo	wymagane
16.	Lampki sygnalizacyjne	minimum sygnalizacja źródła zasilania i źródła obciążenia
17.	pierwsze uruchomienie, szkolenie pracowników	wymagane
18.	Dostawa wraz z rozładunkiem na terenie Polski - na wskazanej,	wymagane

	utwardzonej powierzchni	
DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZED ZAWarciEM UMOWY		
19.	Certyfikat CE	wymagane
20.	Karta katalogowa/produktowa oferowanego sprzętu	wymagane
21.	Certyfikat lub oświadczenie producenta o posiadaniu przez oferenta statusu Autoryzowanego Partnera - mającego wiedzę w zakresie doboru i sprzedaży agregatów prądotwórczych	wymagane
22.	Instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane
DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO OFERTY		
23.	Oświadczenie, że sprzęt spełnia wszystkie normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej	wymagane
24.	Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań specyfikacji	wymagane

UWAGA: Określone parametry techniczne i gwarancji należy traktować jako minimalne. Wykonawca może zaoferować agregaty o lepszych parametrach technicznych.

3. CZĘŚĆ 3: Zabezpieczenie zapasowej serwerowni w agregat prądotwórczy o mocy min. 8,5 kW wraz z okablowaniem

Zestawienie parametrów technicznych dla agregatu objętego przedmiotem zamówienia

Lp.	Nazwa parametru	Wymagana przez Zamawiającego wartość parametru
1.	Moc minimalna	8,5 kW
2.	Napięcie (V)	400/230
3.	Częstotliwość prądu	50 Hz

4.	Typ silnika:	4-suwowy
5.	Rodzaj rozruchu:	ręczny/elektryczny
6.	Rodzaj paliwa:	Benzyna bezołowiowa
7.	Pojemność zbiornika paliwa:	min. 25 l
9.	Regulator napięcia:	Wymagane
10.	Stopień ochrony IP	IP23
12.	Gniazda	1x16A 230V, 1x16A 400V
13.	Akumulator	wymagane
14.	Certyfikat CE	Wymagane
15.	Dostawa wraz z rozładunkiem na terenie Polski - na wskazanej, utwardzonej powierzchni	wymagane
PRZEDŁUŻACZE MUSZĄ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY		
16.	Długość	30 metrów,
17.	Przekrój kabla	3*2,5
18.	Rodzaj kabla:	gumowy H05RR-F lub H07RN-F
19.	Wypożądanie	4 gniazda IP44 z uziemieniem
DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZED ZAWARCIEM UMOWY		
20.	Certyfikat CE	wymagane
21.	Karta katalogowa/produktowa oferowanego sprzętu	wymagane
22.	Certyfikat lub oświadczenie producenta o posiadaniu przez oferenta statusu Autoryzowanego Partnera - mającego wiedzę w zakresie doboru i sprzedaży agregatów prądotwórczych	wymagane
23.	Instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane
DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO OFERTY		
24.	Oświadczenie, że sprzęt spełnia wszystkie normy i certyfikaty przewidziane	wymagane

	polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej	
25.	Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań specyfikacji	wymagane

4. Szczegóły Gwarancji dotyczące realizacji zamówienia części 1-3:

- 1) Na Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją oraz instrukcją eksploatacji producenta. Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać do Zamawiającego na co najmniej 4 dni robocze przed jego planowanym terminem.
- 2) Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji Wykonawca nie będzie pobierał opłat;
- 3) Gwarancja na oferowane agregaty powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiem i prądnicą, zgodnie z zaleceniami producenta;
- 4) Na wszystkie prace wykonawca udzieli gwarancji jakości trwającej minimum 24 miesiące. Ostateczny okres udzielenia gwarancji wynika z oferty złożonej przez Wykonawcę.

5. Wymagania ogólne dotyczące realizacji zamówienia części 1-3:

- 1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu dostawy z min. 3 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 16.00;
- 2) Wykonawca zapewni rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie powiatu ciechanowskiego;
- 3) Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaze Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu, dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu, a także przekaze całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy;
- 4) Wykonawca przedstawi oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące silnika agregatu, prądnicy agregatu, oraz całego agregatu umożliwiające pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów;
- 5) Cena dostawy agregatu do Zamawiającego, powinna być wliczona w cenę wykonania przedmiotu umowy;

- 6) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie powiatu ciechanowskiego, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 15.00.

6. Termin realizacji zamówienia części 1-3:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 23.12.2025 r