



- poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorami,
- dopuszcza się stosowanie rozdzielni i osprzętu modułowego zamiennej, spełniającego wymogi normatywne i dopuszczonego do stosowania w budownictwie
- wspólne wyłączenie ppoż obu klatek

Objekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELOORODZINNY Nowogrodzic, dz. nr 313/1 obr. Nowogrodzic-4
nazwa rys.	SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY T-A

Zespół projektowy		Imię i nazwisko, uprawnienia		Podpis	
Elektryka	Projektant	mgr inż. Remigiusz Przysaj uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej, nr 115/DOŚ/08			
	Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Boguta uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej, nr 29/90/Lw			

Info. rys.	Branża	Stadium	Data	Skala	Numer rysunku
	elektryczna	PT	05-05-2025	-	ET 07