

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**PAKIET NR 1****Przedmiot zamówienia:****Agregat prądotwórczy o mocy nie mniejszej niż 400 kVA z kompletnym układem SZR/ATS start/stop**

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

L.p.	Parametry	Wymagane	Oferowane
1.	Moc maksymalna: 400 kVA / 330 kW	Tak	
2.	Napięcie: 230/400 V	Tak	
3.	Agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia);	Tak	
4.	Silnik: spalinowy diesel (na olej napędowy)	Tak	
5.	Agregat wyposażony w akumulatory rozruchowe	Tak	
6.	Pojemność zbiornika paliwa: min. 550l	Tak	
7.	Agregat przystosowany do współpracy z zewnętrznymi systemami załączania rezerwy (SZR)	Tak	
8.	Agregat wyposażony w układ automatycznego startu - ATS	Tak	
9.	Agregat w obudowie wyciszonej, obudowa wykonana ze stali, malowana proszkowo	Tak	
10.	Rama agregatu przystosowana do montażu na przyczepie transportowej	Tak	
11.	Agregat przystosowany do pracy ciągłej: min. 24 godziny	Tak	
12.	Agregat przystosowany do pracy wewnątrz pomieszczenia	Tak	
13.	Agregat posiada górny układ odprowadzenia spalin	Tak	
14.	Wymiary agregatu około: wysokość 220cm, szerokość 160cm, długość 400cm (wymiary drzwi do pomieszczenia wysokość 265cm x szerokość 185cm)	Tak	
15.	Agregat wyposażony w elektroniczny panel sterowania, który służy m.in. do odczytu parametrów, wyświetlania błędów oraz ustawiania indywidualnych parametrów pracy. Panel sterowania zabezpieczony jest zamykanymi drzwiczkami, przed dostępem osób	Tak	

	postronnych		
16.	Panel automatyki SZR 800A (kompletny układ SZR - ATS do współpracy z agregatami prądotwórczymi)	Tak	
17.	Standardowe wyposażenie agregatu: a. wyłącznik sterownika; b. wyłącznik agregatu; c. cewka wzrostowa wyłącznika generatora; d. sygnalizator dźwiękowy awarii; e. przycisk awaryjnego zatrzymania; f. termostat wysokiej temperatury silnika; g. presostat niskiego ciśnienia oleju; h. pomiar poziomu paliwa; i. filtr paliwa z separatorem wody; j. uchwyty załadunkowe	Tak	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi

i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy **dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne"** ([podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE](#)).

Uwaga: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.