

LEGENDA:

Ø20

R.O.

ŚREDNICE PRZEWODÓW STALOWYCH DO:

- PIECYK GAZOWY - Ø20 mm

ŚREDNICĘ RURY OSŁONOWEJ, PRZY PRZEJŚCIU PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANĘ KONSTRUKCYJNĄ

PRZYJMOWAĆ DWIE DYMENSJE WYŻEJ

NP: dla przewodu Ø25mm -> przyjąć tuleję Ø40mm

Przewód C.O.

Pprzewód C.T. WODA

Przewód C.T. GLIKOL - WODA

- INSTALACJA GAZOWA
- ŚREDNICA NOMINALNA INSTALACJI GAZOWEJ / PRZEWODY STALOWE
- ZAWÓR KULOWY
- RURA OSŁONOWA STALOWA

Kanał typu "Z" 20x20cm czerpnia ścienna umieszczona 40 cm nad powierzchnią terenu, kratka nawiewna w pomieszczeniu prowadzona na poziomie posadzki

R.O. rura osłonowa DN32

projektowana strzyżka gazowa

Naczynie zbiorcze c.o. o pojemności 25l

Naczynie zbiorcze c.w.u. o pojemności 300l

przewód powietrzno-spalinowy wg zestawienia materiałów
próg 4 cm
kratka wentylacji wywiewnej o wymiarach 20x10cm prowadzona na poziomie podłogi
kratka wentylacji wywiewnej o wymiarach 20x10cm pod stropem
kocioł gazowy o mocy nominalnej 65kW; moc użytkowa (zblokowana) 45kW

projektowane instalacje c.o. oraz c.t.

przejście ppoż

Naczynie zbiorcze c.w.u. o pojemności 25l

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
BR. SANITARNEJ



JJ SANIT
Jarosław Józwiak

JJ SANIT JAROSŁAW JÓZWIAK
Ul. Inżynierska 9/49, 20-484 Lublin
NIP: 714-193-71-84
Tel: 506741896, e-mail. jozwiak@jjsanit.pl



MS
PROJEKT
USŁUGI PROJEKTOWE

-projekty indywidualne

-adaptacje projektów typowych

-kosztorysowanie

-pomiaru geodezyjne

Bychawa ul. Rataja 6
tel. (081) 566 16 45, 0 501 635 726

Obiekt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Adres: m. Zakrzew, dz. nr 748, 749, 750
obręb 060916_2.0015 Zakrzew

Arkusz: Nr S-14

Rysunek: RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

Skala: 1:20

Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Jarosław Józwiak	LUB/0063/PWBS/17	10/2023	
Projektant	mgr inż. Magdalena Józwiak	LUB/0067/PWBS/19	10/2023	