

MU/WK/WEO25P015964

Zielona Góra, 29-01-2025r.

EMWAY MACIEJ EMILIANÓW
ul. Bułgarska 24/1
65-943 Zielona Góra

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy drogi powiatowej nr 4403F w ramach zadania pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Ludwika Waryńskiego w Zielonej Górze”, pod względem kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem elektroenergetycznym.

- Prace ziemne w odległości mniejszej niż 3m od naniesionych urządzeń elektroenergetycznych, należy wykonać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.**
- Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z PBUE i z obowiązującymi normami.
- Przed rozpoczęciem robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy powiadomić Rejon Dystrybucji Zielona Góra tel. (68) 373-52-64, e-mail: eozg.sekretariat2@operator.enea.pl.
- Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować minimalne, normatywne poziome i pionowe odległości od linii kablowych.**
- Prace niwelacyjne prowadzić w taki sposób aby zachowana została normatywna głębokość ułożenia linii kablowych od nawierzchni terenu.**
- W przypadku natrafienia na urządzenia elektroenergetyczne nie uwidocznione w uzgodnieniu należy niezwłocznie wstrzymać prace w tym obszarze i zawiadomić pracownika Sekcji Utrzymania w Rejonie Dystrybucji Zielona Góra.
- Wykonawca i Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń w sieci elektroenergetycznej w wyniku wykonywanych robót oraz za szkody, które w przyszłości mogą powstać na skutek przeprowadzonych robót.**
- W przypadku konieczności przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, (linie kablowe i napowietrzne 0.4 kV) Inwestor wystąpi do Rejonu Dystrybucji Zielona Góra z wnioskiem o wydanie warunków przebudowy, podpisze umowę na przebudowę, opracuje dokumentację techniczną na podstawie zawartej z ENEA Operator Sp. z o.o. umowy i uzyska jej uzgodnienie w ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Zielona Góra. Powyższe należy wykonać własnym kosztem i staraniem.**
- W przypadku konieczności przebudowy urządzeń elektroenergetycznych SN Inwestor wystąpi z wnioskiem do ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra.**
- Ponadto nadmieniamy, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości jezdni, chodników itp. należy się liczyć z odchyleniami na planie, dlatego przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać wykopy próbne w celu określenia rzeczywistego przebiegu i głębokości ułożenia sieci elektroenergetycznej oraz podać rzędne od projektowanej nawierzchni chodników i ulic do wierzchu kabli energetycznych lub rur ochronnych i przepustów.
- Rejon Dystrybucji zastrzega sobie odbiór techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyżowań i zbliżeń z siecią elektroenergetyczną. Termin odbioru, należy uzgodnić z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym w RD Zielona Góra tel. (68) 373-58-27.
- Przed przystąpieniem do prac ziemnych ustalić rzeczywiste rzędne posadowienia linii kablowych.
- Na uzgodnionym terenie znajdują się kable będące na majątku i w eksploatacji innych użytkowników.

Nad kablem elektroenergetycznym średniego napięcia biegnącym m.in. pod projektowaną zatoką autobusową i przebudowywanymi zjazdami, w miejscach oznaczonych na załączonym rysunku, należy zastosować środek osłonowy w postaci płyt ochronnych PE lub PCV o minimalnych parametrach technicznych określonych w standardzie w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. pn. *Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia*. Standard dostępny jest na stronie internetowej pod adresem <https://operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej>

Istniejące linie kablowe SN 15 kV i nn 0,4 kV przebiegające pod projektowaną drogą pieszo-rowerową na działce nr 38 obręb 0017, przy granicy z działką nr 84 obręb 0016, naprzeciwko CKZiU „Medyk”, należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi/uzupełnić istniejące przepusty.

Strona 1 z 2

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Przed przystąpieniem do zabezpieczania kabla SN 15 kV pisemnie wystąpić do RD Zielona Góra o wyłączenie go spod napięcia na czas montażu rur osłonowych. Zabezpieczone kable zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem w Rejonie Dystrybucji Zielona Góra. Zgłoszenia dokonać z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

W celu wyłączenia linii spod napięcia na czas prowadzenia robót należy wypełnić „Zgłoszenie wykonania pracy przez zewnętrznego wykonawcę” i wysłać skan na adresy mailowe: robert.andrzejewski@operator.enea.pl, rafal.okorowski@operator.enea.pl, eozg.sekretariat2@operator.enea.pl. Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Do niniejszego pisma załączamy wzór ww. zgłoszenia.

W załączeniu przesyła się uzgodniony plan przebiegu istniejących i projektowanych urządzeń energetycznych pod numerem 9/2025 z dnia 29-01-2025r.

Uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty wystawienia.

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Zielona Góra
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik
Jacek Pochanek