



TR.64.1.70.2025.MŚ

Zielona Góra, 17.07.2025r.

Pełnomocnik: **EMWAY Maciej Emilianów**
ul. Bułgarska 24/1
65-943 Zielona Góra

Inwestor: **Miasto Zielona Góra**
ul. Podgórna 22
60-479 Poznań

Dot.: uzgodnienia projektu budowy przyłącza elektroenergetycznego nN związanego z budową ulicy Waryńskiego (droga powiatowa nr 4403F) w Zielonej Górze.

W odpowiedzi na maila z dn. 17.07.2025r. „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują, że **opiniują pozytywnie** przedłożony projekt z następującymi uwagami:

1. Prace ziemne i montażowe w miejscu skrzyżowania i zbliżenia do istniejących sieci oraz urządzeń wodociągowych wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności – szczególnie dotyczy to prowadzonych prac w miejscu skrzyżowania z magistralą wodociągową Ø400 oraz nowo wybudowanym wodociągiem Ø160mm PE.
2. Głębokość położenia istniejących przewodów wodociągowych w miejscach skrzyżowania z projektowaną siecią kablową elektroenergetyczną należy ustalić na podstawie dokonanych odkrywek.
3. W miejscu skrzyżowania się projektowanej sieci kablowej z istniejącymi sieciami oraz urządzeniami wodociągowymi należy zachować minimum 20 cm odległości w pionie pomiędzy zewnętrznymi ściankami przewodów;
4. Inwestor i Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za spowodowanie uszkodzeń i strat w systemie wodociągowym, powstałych w wyniku prowadzonych robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogą powstać na skutek przeprowadzonych prac podczas realizacji inwestycji, a nie ujawnionych bezpośrednio po robotach;
5. W przypadku natrafienia na urządzenia i sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne niewidoczne na przedłożonej do uzgodnienia mapie, należy niezwłocznie wstrzymać prace w tym obszarze i powiadomić o tej okoliczności „ZWIK” Sp. z o.o. Wydział Sieci: tel. 68 45 19 310; 68 45 19 312; e- mail: ts@zwik.zgora.pl;
6. Odstępstwo od uzgodnionej trasy wymaga ponownej akceptacji „ZWIK” Sp. z o.o.

Informujemy, że o uzgodnienie w zakresie istniejącego systemu kanalizacji deszczowej należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Zielona Góra – Departamentu Zarządzania Drogami.

Z poważaniem

DYREKTOR
ds. Technicznych
m. inż. Roman Stanisławiak

Załączniki: Projekt zagospodarowania terenu

Sprawę prowadzi: Magdalena Śmiałek, tel.: 68 45-19-354 lub mail: magdalena.smialek@zwik.zgora.pl



65-120 Zielona Góra
ul. Zjednoczenia 110A
tel.: 68 45 19 300,
poczta@zwik.zgora.pl
www.zwik.zgora.pl

NIP 1040000159
KRS 000211506 – Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze
Kapitał zakładowy
147 813 500,00 zł