

PROTOKÓŁ Nr 233/12/2024.

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Dotyczący Projektu Technicznego pt.:

„Budowa windy osobowej przy budynku dydaktycznym SOSW - przebudowa przyłącza elektroenergetycznego nN typu YAKXS 4 x 120 mm² prowadzone w ziemi”.

Warunki usunięcia kolizji nr 56/11/2024 z dnia 29.11.2024.

Inwestor:

Powiat Niżański Pl. Wolności 2 37-400 NISKO

Opracował:

Antoni Kopciuch uprawnienia projektowe nr: 133/Tbg/98

Skład Komisji:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Piotr Józefko | - przewodniczący |
| 2. Janusz Hojło | - członek |
| 3. Zenon Kuśnierz | - członek |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

- przebudowa przyłącza energetycznego kablowego YAKXS 4x120 mm² ze stacji transf. Rudnik LO, kolidującego z budową windy osobowej przy budynku SOSW w Rudniku nad Sanem, na działce nr 2498/12.

Wniosek Komisji: **Uzgadnia się.**

Uwagi do projektu: **Bez uwag.**

Ważność uzgodnienia określa się do dnia: **10.12.2026.**

Podpisy Komisji: 1. 2. 3.

