


Nr (ozn.) obw. pole rozd.	12	13	14	15	16	17	18	19	Zasilanie rozdzielni RIG	Zasilanie rozdzielni RKG
Opis obwodu (linii zas.) opis, funkcja przyłączonych urządzeń i osprzętu lokalizacja (nr, opis pom.)	Gniazda wyczkowe Pom. 1,25, 1,26, 1,27	Gniazda wyczkowe Pom. 1,18, 1,19	Gniazda wyczkowe Pom. 1,28, 1,29, 1,30	Gniazda wyczkowe Pom. 1,31, 1,32, 1,33, 1,34	Gniazda wyczkowe Pom. 1,23	Gniazda wyczkowe Pom. 1,22	Gniazda wyczkowe Pom. 1,21	Gniazda wyczkowe Pom. 1,20	Rozdzielnica urządzeń informacyjnych pom. geodezji Pom. 1,28	Rozdzielnica urządzeń kibowni pom. geodezji Pom. 0,10
Przewód - kabel	YDY 3x2,5 mm²	YDY 3x2,5 mm²	YDY 3x2,5 mm²	YDY 3x2,5 mm²	YDY 3x2,5 mm²	YDY 3x2,5 mm²	YDY 3x2,5 mm²	YDY 3x2,5 mm²	YDY 5x6 mm²	YDY 5x6 mm²
Moc (kW)	1,00	0,50	1,00	1,00	1,50	0,50	0,50	0,50	10,00	7,50

Zestawienie modułowych aparatów rozdzielni przedstawionych na rysunku	
Oznaczenie	Nazwa - opis, parametry aparatu
-F13, -F14, -F15, -F16, -F17, -F18, -F19, -F20	Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 1P+N (230 V) B 16 A typ A 30 mA
-F21	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 4,5 mod. (400 V)
-F22	63 A, wkładka bezpiecznikowa 25 A gG Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 4,5 mod. (400 V)

<div>PRZEDSIĘBIORSTWO</div> <div>BUDOWLANE</div> <div>inżtech</div>		Nr rys. E1-2	
Andrzej Kobus		Skala	
89-400 Sępólno Kraj., ul. Kościuski 24			
tel. 789-058-236			
www.inztech.pl			
biuro@inztech.pl			
Obiekt:	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i rozbudową budynków zlokalizowanych przy ul. Kościuski 28 w Sępólnie Kraj., na działkach nr 54/ 3 i 54/ 17 obr. 0002 w Sępólnie Krajejskim		
Inwestor:	Powiat Sępoleński, ul. Kościuski 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie		
Temat:	Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnica RGG, część II		
Wykonali:	Branża	Imię, nazwisko, upr. budowlane	Data
Projektant	Elektryczna	tech. elektryk Marek Znajdek UAN-K-2/10/ 36/ 89	lipiec 2025 r.