

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Dostawa agregatów prądotwórczych na potrzeby realizacji zadań w ramach Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

1. Przedmiot zamówienia:

CPV 31121100-1 Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym.

Spalinowe agregaty prądotwórcze – 2 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 2 sztuk agregatów prądotwórczych zasilanych silnikiem wysokoprężnym. Zamówienie obejmuje dostawę agregatów wraz z ich rozładunkiem w pomieszczeniu magazynowym na terenie miasta Oława.

Czas dostawy do 30 grudnia 2025 roku.

Agregat prądotwórczy - powinien spełniać poniższe wymagania techniczne:

- stan - fabrycznie nowy;
- typ silnika, 4-suwowy,
- układ paliwowy - wtrysk,
- rodzaj paliwa Diesel (EN 590),
- silnik wysokoprężny dysponujący zapasem mocy względem zespołu prądowego min. 20%,
- instalacja silnika 12 V,
- zbiornik paliwa min. 110 l (+/-25%).
- czujnik poziomu paliwa, ciśnienia oleju oraz temp. płynu chłodniczego,
- czujnik napięcia akumulatora, licznik motogodzin,
- silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie),

Prądnica:

- moc znamionowa – 50kW,(63 kVA) (+/- 25%)
- moc maksymalna – 55kW,(70 kVA) (+/- 25%)
- napięcie znamionowe 400 V/230 V,
- częstotliwość napięcia 50 Hz.
- prądnica wyposażona w elektroniczny moduł sterowania,
- uzwojenia prądnicy wykonane z miedzi,
- typ - synchroniczna, bezszczotkowa,
- stopień ochrony IP 23,
- wyłącznik główny i awaryjny,

- pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie,
- automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie),
- zabezpieczenie różnicowo – prądowe,
- gwarancja na zestaw (1000 mth (+/- 5%) lub zapewnienie bezpłatnego serwisu przez okres 24 miesiące od daty dostawy,
- telefon alarmowy do serwisu dostępny przez 24 h,
- dostawa w cenie **Agregatu**.

2. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

- 1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru dostawy z min. 3 dniowym wyprzedzeniem, przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 71 303 55 79 lub 510 292 503;
- 2) Gwarancja na oferowane agregaty powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiem i prądnicą, zgodnie z zaleceniami producenta;
- 3) W okresie gwarancji Wykonawca wykona przeglądy agregatu wynikające z zaleceń producenta w zakresie silnika i prądnicy oraz zaleceń producenta agregatu;
- 4) Agregat powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
- 5) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski;
- 6) Wykonawca zapewni rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
- 7) Wykonawca przedstawi oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące silnika agregatu, prądnicy agregatu, umożliwiając pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów;
- 8) Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów wraz z przedmiotem zamówienia:
 - ⑩ dokument zakupu – faktura VAT
 - ⑩ kopia dokumentu poświadczenia uprawnień do sprzedaży (w przypadku sieci nie dealerskiej);
 - ⑩ Wykaz punktów serwisowych znajdujących się na terenie Polski;
- 9) Cena dostawy agregatu do Zamawiającego, powinna być wliczona w cenę wykonania przedmiotu umowy;
- 10) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do magazynu sprzętu przeciwpowodziowego 55-200 Oława ul. Żołnierzy Armii Krajowej 3 w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 15.00. Ważny kontakt telefoniczny przed dostarczeniem.

Zapisy odnośnie gwarancji

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji (wydłużenie okresu gwarancji zgodnie z punktem 14 SWZ kryterium oceny).
2. Wyłączenie zobowiązań wynikających z gwarancji jakości nie może obejmować zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstałych na skutek zaników lub skoków napięcia w sieci.

3. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować:
 - usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wadach,
 - przeprowadzanie na własny koszt stosownych przeglądów w celu utrzymania gwarancji,
 - zapewnienie na własny koszt wszystkich niezbędnych do przeglądów materiałów.
4. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone po wykonaniu dwóch bezskutecznych napraw.

Zamawiający zastrzega, iż termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 30 grudnia 2025 r.

.....
sporządził

.....
zaakceptował