

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH			
Znaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GGO 6640 1920 2023	
Miejscowość i nr działki		Wilczopolu, 156, 30/1, 30/2	
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	080905_Z	
	Nazwa	Głusk	
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	080905_20010	
	Nazwa	Przewodnik Kolonia	
Skala mapy		1:500	
Nazwa układu współrzędnych		prostołączny płaskich	
Znaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		Konstatacja 60	
Służbność gruntowa mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zaliczanych w granicach projektowanej inwestycji		Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniem dotyczącym ewentualnych służbności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.	
Kontur użytku gruntowego, który nie jest objawiony w bazie danych ewidencyjnych i budynków			

Niniejszą mapę wykonano na podstawie aktualizowanej w obszarze objętym zarządzeniem mapy zasadniczej, sekcja S.150.09.11.1, S.150, według stanu na dzień 29.11.2023.

Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. Granice działki posiadają jednoznaczne współrzędne, które spełniają obowiązujące standardy techniczne. Zgodnie z art. 233§1 KK oświadczam, że niniejszy dokument będzie wynikiem pracy geodezyjnych osób. Pozytywnie zweryfikowane: GGO 6640 1920 2023.1. Identyfikator kontroli nr GGO 6640 1920 2023.1. Organ służby geodezyjnej otrzymujący zgłoszenie: Starosta Lubelski


GRAPUS
Jarosław Komarzeniec
20-601 Lublin, ul. Szczyłkowska 3/15
tel. 7 95 01 0 434
NP 9462502137 REGON 080475707

Antoni Gardias
20-601 Lublin, ul. Szczyłkowska 21/92
nr upr. 7323


Nazwa i imię nazwisko wykonawcy oraz data i podpis geodety wykonującego

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety nadzoru

- LEGENDA:**
- proj. latarnia oświetleniowa:
słup stalowy, okrągły h=7m + wysięgnik proj. półokrągły 10°, h=1m, l=1,5m.
+ fund. bet. 0,30x0,3x1,5[m] + oprawa LED 40W
 - proj. linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4x35mm² 0,6/1kV
(numeracja Lk wg. tabeli montażowej)
 - proj. rura osłoniowa:
typ S75, S110 - rura sztywna gładkościennej przewietrowana HDPE fi75mm, fi110mm
typ D75 - rura karbowana dwuwarstwowa HDPE fi75mm
typ A110, A160 - rura dzielona HDPE fi110mm, fi160mm
(P) - wykonać metodą przepychu lub przewieru



Układ sieci: TN-C
Jednostka transformatorowa: Wilczopolu ST-3
Szafa oświetleniowa: ST-3

Projektant:	mgr inż. Sławomir Socha	LUB/0363/PWBE/17	Data: 08.2023	<div><u>Instalacja elektryczna</u> inżynier budowlano-elektryczny mgr inż. Sławomir Socha ul. Wilejskiej 431/10, 20-420 Lublin +48 604 457 704, socha.slawomir@gmail.com DODATKOWE INFORMACJE PROJEKTOWANIE, POMIARY, NADZÓR INW. Instalacje Elektryczne i Sieci Energetyczne <u>Inżynier / Inżynierka</u> Gmina Głusk Dzielnica, ul. Rynek 1 20-388 Lublin</div> 	Skala: 1:500	Rys. nr: 02
Obiekt:	Oświetlenie drogi gminnej dojazdowej (dz. nr 156, obr. 15), ul. Porzeźczkowa w m. Wilczopolu gm. Głusk					
Tytuł rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu					